

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 32
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060286
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.2	64	10	---
2	50	3	60	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	0.836	147.58	150.65	-3.1	40.982	35.312	0.4	0.4	24.00
22.04.26	0.854	146.72	149.77	-3.0	40.715	34.892	0.4	0.4	24.00
23.04.26	0.838	145.63	148.67	-3.0	40.248	34.493	0.4	0.4	24.00
24.04.26	0.847	145.34	148.37	-3.0	40.161	34.326	0.4	0.4	24.00
25.04.26	0.793	142.90	145.86	-3.0	38.978	33.433	0.4	0.4	24.00
26.04.26	0.746	140.56	143.47	-2.9	38.007	32.695	0.4	0.4	24.00
27.04.26	0.924	134.71	137.55	-2.8	41.501	34.595	0.4	0.4	24.00
28.04.26	1.060	131.68	134.50	-2.8	44.482	36.429	0.4	0.4	24.00
29.04.26	1.068	132.76	135.63	-2.9	44.831	36.781	0.4	0.4	24.00
30.04.26	1.085	132.99	135.88	-2.9	45.147	36.980	0.4	0.4	24.00
01.05.26	1.088	133.23	136.13	-2.9	58.226	51.038	0.6	0.5	-8709.02
02.05.26	1.098	133.63	136.54	-2.9	45.715	37.493	0.4	0.4	8757.02
03.05.26	1.087	133.25	136.16	-2.9	45.584	37.424	0.4	0.4	24.00
04.05.26	0.445	53.70	54.00	-0.3	33.596	31.582	0.2	0.2	24.00
05.05.26	0	1.40	0.03	1.4	23.306	24.678	0.0	0.0	24.00
06.05.26	0	1.21	0.03	1.2	23.509	24.786	0.0	0.0	24.00
07.05.26	0	1.12	0.04	1.1	23.764	24.960	0.0	0.0	24.00
Итого	12.77	1858.4	1893.3	-34.7	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	39.34	34.23	0.3	0.3	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	5764.9	551387.3	556348.6	87723.5
07.05.26 24:00	5777.6	553245.7	558241.8	88131.5
Итого за период	12.7	1858.4	1893.2	408.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____