

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 21
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 02816791
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.04.26	45.3	39.1	79.844	0.492	24.00
22.04.26	45.4	38.9	79.695	0.515	24.00
23.04.26	45.2	38.6	79.641	0.517	24.00
24.04.26	45.0	38.4	79.656	0.517	24.00
25.04.26	45.1	38.5	79.641	0.526	24.00
26.04.26	45.8	39.0	79.602	0.535	24.00
27.04.26	45.8	39.1	79.617	0.530	24.00
28.04.26	45.5	38.8	80.078	0.527	24.00
29.04.26	45.8	39.1	80.453	0.531	24.00
30.04.26	45.5	38.9	80.602	0.523	24.00
01.05.26	45.8	39.3	80.742	0.520	24.00
02.05.26	45.7	39.3	80.711	0.515	24.00
03.05.26	45.3	39.0	80.758	0.505	24.00
04.05.26	28.8	24.3	23.742	0.132	6.00
05.05.26	18.2	16.7	0.000	0.000	0.00
06.05.26	17.8	16.5	0.000	0.000	0.00
07.05.26	17.6	16.4	0.000	0.000	0.00
Итого	---	---	1064.781	6.886	318.00
Среднее	39.6	34.1	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.04.26 24:00	108158.383	955.081	26644.000
07.05.26 24:00	109223.164	961.967	26962.000
Итого за период	1064.781	6.886	318.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____