

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 6
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 02816814
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.04.26	45.0	37.1	56.609	0.445	24.00
22.04.26	45.1	36.9	56.398	0.458	24.00
23.04.26	44.9	36.7	56.508	0.455	24.00
24.04.26	44.7	36.6	56.594	0.454	24.00
25.04.26	44.8	36.5	56.508	0.464	24.00
26.04.26	45.5	37.0	56.461	0.473	24.00
27.04.26	45.6	37.2	56.570	0.465	24.00
28.04.26	45.2	36.9	56.742	0.465	24.00
29.04.26	45.5	37.1	56.742	0.471	24.00
30.04.26	45.2	36.9	56.609	0.467	24.00
01.05.26	45.5	37.2	56.906	0.467	24.00
02.05.26	45.5	37.3	56.945	0.463	24.00
03.05.26	45.0	37.0	56.852	0.453	24.00
04.05.26	32.6	29.7	14.227	0.112	5.00
05.05.26	-	-	-	-	-
06.05.26	-	-	-	-	-
07.05.26	-	-	-	-	-
Итого	---	---	750.672	6.112	317.00
Среднее	44.3	36.4	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.04.26 24:00	79397.500	862.319	26783.000
07.05.26 24:00	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____