

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Лермонтова, 4
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ630

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.02	44.67	162.73	38.39	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.05	44.66	161.94	38.17	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.09	44.84	161.38	38.07	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.09	44.58	161.42	37.84	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.08	44.42	161.43	37.69	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.10	44.43	161.43	37.62	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.13	45.11	161.38	38.10	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.12	45.32	161.43	38.39	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.10	44.75	162.03	37.95	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.12	45.23	162.82	38.34	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.10	44.85	163.59	38.12	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.11	45.16	164.68	38.43	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.10	45.21	164.94	38.53	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.07	44.68	165.10	38.20	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.44	32.57	74.67	29.68	0.00	10.69	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	19.67	0.00	18.48	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	19.08	0.00	18.04	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	15.72	---	2350.97	---	0.00	346.69	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	41.131	---	35.296	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	2397.11	0.00
07.05.26 24:00	2411.83	0.00
Итого за период	14.72	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____