

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Первомайская, 7а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060261
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	2.95	70.8	10	---
2	50	3.125	75	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.321	315.07	319.88	-4.8	60.119	55.946	0.6	0.5	24.00
22.04.26	1.357	314.81	319.59	-4.8	60.152	55.863	0.6	0.5	24.00
23.04.26	1.336	315.00	319.80	-4.8	59.512	55.293	0.6	0.5	24.00
24.04.26	1.358	315.03	319.85	-4.8	59.915	55.625	0.6	0.5	24.00
25.04.26	1.394	315.45	320.26	-4.8	60.318	55.921	0.6	0.5	24.00
26.04.26	1.351	315.38	320.18	-4.8	59.619	55.356	0.6	0.5	24.00
27.04.26	1.349	315.25	320.03	-4.8	59.942	55.684	0.6	0.5	24.00
28.04.26	1.372	315.15	319.94	-4.8	60.202	55.869	0.6	0.5	24.00
29.04.26	1.351	315.08	319.87	-4.8	59.910	55.644	0.6	0.5	24.00
30.04.26	1.340	314.92	319.72	-4.8	59.565	55.332	0.6	0.5	24.00
01.05.26	1.337	315.15	319.97	-4.8	59.699	55.476	0.6	0.5	24.00
02.05.26	1.330	315.20	320.04	-4.8	59.768	55.570	0.6	0.5	24.00
03.05.26	1.325	315.13	319.95	-4.8	59.662	55.477	0.6	0.5	24.00
04.05.26	0.595	141.16	143.08	-1.9	59.993	55.795	0.6	0.5	24.00
05.05.26	0.000	0.39	0.00	0.4	19.246	19.189	0.6	0.5	24.00
06.05.26	0.000	0.36	0.00	0.4	18.906	18.898	0.6	0.5	24.00
07.05.26	0.000	0.35	0.00	0.3	18.889	18.882	0.6	0.5	24.00
Итого	18.12	4238.9	4302.2	-63.2	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	52.67	49.17	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	4580.7	637065.9	638761.0	83157.7
07.05.26 24:00	4598.8	641304.7	643063.1	83565.7
Итого за период	18.1	4238.8	4302.1	408.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____