

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060470
 Номер абонента:
 Адрес установки: ул. Островского 51
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,489	163,0	---	---
2	80	0,480	160,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 21.04.2026 по 10.05.2026**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.04	2,657	148,2	146,3	---	2,0	67,04	49,13	0,60	0,50	24,00
22.04	2,778	146,7	144,9	---	1,8	67,47	48,55	0,60	0,50	24,00
23.04	2,808	144,6	142,9	---	1,7	67,94	48,55	0,60	0,50	24,00
24.04	2,822	144,5	142,8	---	1,7	67,97	48,46	0,60	0,50	24,00
25.04	2,807	143,4	141,7	---	1,7	67,70	48,15	0,60	0,50	24,00
26.04	2,832	143,1	141,4	---	1,7	67,98	48,20	0,60	0,50	24,00
27.04	2,791	144,1	142,3	---	1,7	67,72	48,37	0,60	0,50	24,00
Итого:	19,49	1014,6	1002,3	0,0	12,3	67,68	48,49	0,60	0,50	168,00
28.04	2,790	144,6	142,9	---	1,8	67,64	48,38	0,60	0,50	24,00
29.04	2,804	143,0	141,3	---	1,7	67,92	48,33	0,60	0,50	24,00
30.04	2,792	139,9	138,3	---	1,6	67,92	47,99	0,60	0,50	24,00
01.05	2,769	144,1	142,3	---	1,8	67,44	48,25	0,60	0,50	24,00
02.05	2,804	144,5	142,8	---	1,7	68,17	48,79	0,60	0,50	24,00
03.05	2,772	144,2	142,4	---	1,8	67,76	48,56	0,60	0,50	24,00
04.05	2,715	143,2	141,4	---	1,7	68,37	49,43	0,60	0,50	24,00
Итого:	19,45	1003,5	991,4	0,0	12,1	67,89	48,54	0,60	0,50	168,00
05.05	---	---	---	---	---	31,10	26,50	0,60	0,50	24,00
06.05	---	---	---	---	---	22,18	21,49	0,60	0,50	24,00
07.05	---	---	---	---	---	21,06	20,63	0,60	0,50	24,00
08.05	---	---	---	---	---	20,56	20,22	0,60	0,50	24,00
09.05	---	---	---	---	---	20,19	19,84	0,60	0,50	24,00
10.05	---	---	---	---	---	18,68	18,22	0,60	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	22,30	21,15	0,60	0,50	144,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
Итого:	38,94	2018,1	1993,7	0,0	24,4	67,79	48,51	0,60	0,50	480,0

dT= 19,28

Общее время работы теплосистемы, ч	480,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	480,0	=	480,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		38,94	
Показания интеграторов	На 24:00 20.04.2026	На 24:00 10.05.2026	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	9179,20	9218,14	38,94
Расход теплоносителя M1, т	670999,1	673017,2	2018,1
Расход теплоносителя M2, т	672713,6	674707,3	1993,7
Время наработки, ч	70851,2	71331,2	480,0
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____