

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
Номер теплосчётчика: 3060241
Номер абонента:
Адрес установки: 21мкр д4\5 1ввод
Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

$Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 21.10.2025 по 19.11.2022

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.10	1,110	157,6	153,8	---	3,8	49,56	41,83	0,60	0,54	24,00
22.10	0,935	156,5	152,7	---	3,8	46,57	39,91	0,59	0,54	24,00
23.10	1,902	245,2	239,2	---	6,1	51,25	43,06	0,59	0,53	24,00
24.10	2,027	244,1	238,1	---	6,1	52,79	44,04	0,59	0,52	24,00
25.10	1,677	245,2	239,1	---	6,1	48,67	41,40	0,59	0,50	24,00
26.10	2,325	244,1	238,0	---	6,1	49,97	42,37	0,59	0,53	24,00
27.10	1,611	244,8	238,8	---	6,0	47,49	40,48	0,59	0,53	24,00
Итого:	11,587	1537,5	1499,6	0,0	37,9	49,47	41,87	0,59	0,53	168,00
28.10	1,768	243,7	237,7	---	6,0	49,81	40,48	0,59	0,53	24,00
29.10	1,603	241,3	235,5	---	5,8	47,61	40,52	0,54	0,53	24,00
30.10	1,747	237,2	231,5	---	5,7	49,81	41,87	0,50	0,53	24,00
31.10	1,975	238,3	232,6	---	5,7	52,25	43,51	0,48	0,53	24,00
01.11	2,046	217,8	212,6	---	5,2	51,52	42,46	0,47	0,53	24,00
02.11	1,938	218,9	213,7	---	5,2	51,05	41,71	0,47	0,50	24,00
03.11	2,021	217,8	212,6	---	5,2	51,81	41,50	0,54	0,52	24,00
Итого:	13,098	1614,9	1576,2	0,0	38,7	50,55	41,72	0,51	0,52	168,00
04.11	2,033	199,0	194,1	---	4,9	52,33	41,58	0,58	0,53	24,00
05.11	2,127	197,9	193,0	---	4,9	52,58	41,87	0,58	0,53	24,00
06.11	1,898	188,5	183,7	---	4,7	53,09	42,45	0,58	0,53	24,00
07.11	2,133	187,4	182,6	---	4,7	52,83	42,15	0,58	0,53	24,00
08.11	1,987	196,1	191,2	---	4,9	52,83	42,15	0,58	0,53	24,00
09.11	2,177	195,0	190,1	---	4,9	52,61	42,01	0,58	0,53	24,00
10.11	1,946	195,8	190,7	---	5,2	52,65	42,17	0,58	0,53	24,00
Итого:	14,302	1359,6	1325,4	0,0	34,2	52,70	42,05	0,58	0,50	168,00
11.11	2,178	196,1	191,2	---	5,0	53,09	42,30	0,58	0,53	24,00
12.11	1,985	195,0	190,1	---	5,0	52,77	42,05	0,58	0,53	24,00
13.11	2,226	196,1	191,2	---	5,0	52,65	42,30	0,58	0,53	24,00
14.11	1,997	195,0	190,1	---	4,9	53,04	42,26	0,58	0,53	24,00
15.11	2,207	196,1	191,2	---	4,9	53,09	42,51	0,58	0,53	24,00
16.11	2,004	195,0	190,1	---	5,0	52,91	42,08	0,58	0,53	24,00
17.11	2,257	196,1	191,2	---	5,0	53,27	41,96	0,58	0,53	24,00
Итого:	14,853	1369,5	1334,8	0,0	34,7	52,84	42,22	0,58	0,53	168,00
18.11	1,873	195,1	190,0	---	5,0	52,70	42,55	0,58	0,53	24,00
19.11	1,956	196,2	191,1			52,63	42,11	0,58	0,53	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	3,83	391,2	381,1	0,0	5,0	52,66	42,33	0,58	0,53	48,00
Итого:	57,67	6272,8	6117,1	0,0	150,6	51,64	42,04	0,57	0,52	720,0

$dI = 9,61$

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	720,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		57,67					
Показания интеграторов	На 24:00 21.10.2025	На 24:00 18.11.2025	Результат за период		На 10:39 20.11.2025		
Количество теплоты, Гкал	3,80	61,47	57,67		60,69		
Расход теплоносителя Мп, т	428,9	6701,7	6272,8		6615,9		
Расход теплоносителя Мо, т	372,2	6489,3	6117,1		6405,6		
Время наработки, ч	36,2	756,2	720,0		725,7		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____