

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.25 по 19.11.25

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 4
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20140353

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хС817

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.25	49.35	43.39	н/д	5.95	4.88	4.90	н/д	47.833	48.469	н/д	47.293	48.050	н/д	-0.756	0.281	н/д	24	0
22.10.25	47.28	41.93	н/д	5.36	4.89	4.92	н/д	47.595	48.253	н/д	47.104	47.866	н/д	-0.762	0.252	н/д	24	0
23.10.25	44.61	39.72	н/д	4.89	4.89	4.91	н/д	47.342	48.019	н/д	46.909	47.680	н/д	-0.770	0.229	н/д	24	0
24.10.25	46.15	40.73	н/д	5.42	4.88	4.91	н/д	47.248	47.919	н/д	46.784	47.560	н/д	-0.777	0.253	н/д	24	0
25.10.25	49.27	42.99	н/д	6.28	4.87	4.90	н/д	47.315	47.971	н/д	46.782	47.568	н/д	-0.786	0.294	н/д	24	0
26.10.25	49.47	43.12	н/д	6.34	4.87	4.89	н/д	47.323	47.978	н/д	46.786	47.570	н/д	-0.784	0.297	н/д	24	0
27.10.25	48.81	42.80	н/д	6.02	4.87	4.90	н/д	47.317	47.986	н/д	46.795	47.586	н/д	-0.791	0.281	н/д	24	0
28.10.25	47.74	42.03	н/д	5.72	4.86	4.89	н/д	47.412	48.095	н/д	46.913	47.710	н/д	-0.797	0.268	н/д	24	0
29.10.25	48.03	42.36	н/д	5.67	4.87	4.90	н/д	47.572	48.260	н/д	47.066	47.867	н/д	-0.802	0.267	н/д	24	0
30.10.25	48.13	42.45	н/д	5.68	4.88	4.91	н/д	47.556	48.249	н/д	47.046	47.853	н/д	-0.807	0.267	н/д	24	0
31.10.25	47.67	42.05	н/д	5.62	4.88	4.90	н/д	47.522	48.219	н/д	47.023	47.830	н/д	-0.807	0.264	н/д	24	0
01.11.25	48.96	42.79	н/д	6.17	4.89	4.91	н/д	47.570	48.251	н/д	47.043	47.847	н/д	-0.804	0.290	н/д	24	0
02.11.25	51.39	44.72	н/д	6.67	4.90	4.92	н/д	47.624	48.299	н/д	47.041	47.857	н/д	-0.816	0.313	н/д	24	0
03.11.25	51.51	44.70	н/д	6.81	4.89	4.92	н/д	47.589	48.265	н/д	47.004	47.823	н/д	-0.820	0.320	н/д	24	0
04.11.25	51.10	44.28	н/д	6.81	4.89	4.91	н/д	47.547	48.224	н/д	46.973	47.790	н/д	-0.817	0.320	н/д	24	0
05.11.25	51.17	44.93	н/д	6.24	4.85	4.86	н/д	52.916	53.687	н/д	52.274	53.187	н/д	-0.914	0.326	н/д	24	0
06.11.25	51.39	45.55	н/д	5.84	4.83	4.84	н/д	56.764	57.599	н/д	56.073	57.050	н/д	-0.977	0.327	н/д	24	0
07.11.25	50.48	45.12	н/д	5.36	4.81	4.82	н/д	57.029	57.874	н/д	56.353	57.332	н/д	-0.979	0.302	н/д	24	0
08.11.25	46.75	42.02	н/д	4.73	4.81	4.82	н/д	57.490	58.358	н/д	56.911	57.890	н/д	-0.980	0.269	н/д	24	0
09.11.25	48.63	43.53	н/д	5.09	4.81	4.82	н/д	57.563	58.424	н/д	56.932	57.917	н/д	-0.984	0.290	н/д	24	0
10.11.25	49.11	43.86	н/д	5.25	4.81	4.82	н/д	57.806	58.673	н/д	57.162	58.158	н/д	-0.996	0.300	н/д	24	0
11.11.25	50.12	44.73	н/д	5.39	4.81	4.82	н/д	57.895	58.764	н/д	57.223	58.223	н/д	-1.000	0.308	н/д	24	0
12.11.25	50.53	44.91	н/д	5.62	4.81	4.82	н/д	57.888	58.747	н/д	57.205	58.202	н/д	-0.997	0.321	н/д	24	0
13.11.25	51.69	45.80	н/д	5.89	4.81	4.81	н/д	57.882	58.738	н/д	57.167	58.174	н/д	-1.007	0.336	н/д	24	0
14.11.25	51.51	45.75	н/д	5.76	4.72	4.72	н/д	57.843	58.706	н/д	57.133	58.140	н/д	-1.007	0.329	н/д	24	0
15.11.25	51.63	45.92	н/д	5.71	4.66	4.67	н/д	57.866	58.734	н/д	57.151	58.164	н/д	-1.013	0.326	н/д	24	0
16.11.25	51.62	45.88	н/д	5.74	4.66	4.67	н/д	57.827	58.692	н/д	57.113	58.122	н/д	-1.009	0.328	н/д	24	0
17.11.25	51.40	45.49	н/д	5.91	4.67	4.68	н/д	57.762	58.618	н/д	57.055	58.060	н/д	-1.005	0.337	н/д	24	0
18.11.25	51.09	45.31	н/д	5.79	4.66	4.66	н/д	57.718	58.583	н/д	57.021	58.033	н/д	-1.012	0.330	н/д	24	0
19.11.25	50.75	45.13	н/д	5.62	4.67	4.68	н/д	57.716	58.585	н/д	57.030	58.037	н/д	-1.008	0.320	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1572.330	1595.239	---	1554.365	1581.146	---	-26.784	8.945	---	720	0
Среднее	49.66	43.91	---	5.76	4.82	4.84	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.25 24:00	1231.233	1246.268	0.000	1219.177	1236.939	0.000	-17.762	6.472	0.000	2339	0
19.11.25 24:00	2803.563	2841.507	0.000	2773.544	2818.089	0.000	-44.545	15.418	0.000	3059	0
Итого за период	1572.330	1595.239	0.000	1554.367	1581.150	0.000	---	8.946	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____