

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.25 по 19.11.25

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 74
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 24213248

БД=1, ТВ1, СИ=7, КСН=0х0Е5А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.25	49.48	38.54	н/д	10.94	4.62	4.63	н/д	62.520	н/д	н/д	61.810	н/д	н/д	н/д	0.676	н/д	24	0
22.10.25	48.08	37.87	н/д	10.21	4.58	4.59	н/д	62.380	н/д	н/д	61.715	н/д	н/д	н/д	0.630	н/д	24	0
23.10.25	46.35	36.70	н/д	9.64	4.55	4.57	н/д	61.925	н/д	н/д	61.313	н/д	н/д	н/д	0.590	н/д	24	0
24.10.25	47.77	37.24	н/д	10.54	4.56	4.58	н/д	61.647	н/д	н/д	60.998	н/д	н/д	н/д	0.642	н/д	24	0
25.10.25	49.71	38.09	н/д	11.62	4.52	4.54	н/д	60.930	н/д	н/д	60.233	н/д	н/д	н/д	0.699	н/д	24	0
26.10.25	49.35	37.83	н/д	11.53	4.54	4.55	н/д	61.090	н/д	н/д	60.401	н/д	н/д	н/д	0.696	н/д	24	0
27.10.25	48.42	37.47	н/д	10.95	4.57	4.58	н/д	60.622	н/д	н/д	59.962	н/д	н/д	н/д	0.656	н/д	24	0
28.10.25	47.80	37.19	н/д	10.61	4.55	4.56	н/д	60.533	н/д	н/д	59.892	н/д	н/д	н/д	0.635	н/д	24	0
29.10.25	47.87	37.33	н/д	10.54	4.58	4.59	н/д	60.318	н/д	н/д	59.678	н/д	н/д	н/д	0.628	н/д	24	0
30.10.25	47.80	37.32	н/д	10.48	4.57	4.58	н/д	60.205	н/д	н/д	59.568	н/д	н/д	н/д	0.624	н/д	24	0
31.10.25	47.82	37.25	н/д	10.57	4.59	4.60	н/д	60.232	н/д	н/д	59.594	н/д	н/д	н/д	0.629	н/д	24	0
01.11.25	49.87	38.09	н/д	11.78	4.53	4.54	н/д	60.342	н/д	н/д	59.647	н/д	н/д	н/д	0.702	н/д	24	0
02.11.25	51.53	38.99	н/д	12.54	4.58	4.59	н/д	60.770	н/д	н/д	60.021	н/д	н/д	н/д	0.752	н/д	24	0
03.11.25	51.51	38.91	н/д	12.60	4.55	4.57	н/д	61.058	н/д	н/д	60.308	н/д	н/д	н/д	0.759	н/д	24	0
04.11.25	50.91	38.39	н/д	12.52	4.52	4.54	н/д	60.233	н/д	н/д	59.510	н/д	н/д	н/д	0.744	н/д	24	0
05.11.25	51.81	38.82	н/д	12.98	4.54	4.56	н/д	60.328	н/д	н/д	59.579	н/д	н/д	н/д	0.773	н/д	24	0
06.11.25	51.77	39.30	н/д	12.47	4.58	4.59	н/д	63.358	н/д	н/д	62.574	н/д	н/д	н/д	0.780	н/д	24	0
07.11.25	51.51	39.95	н/д	11.56	4.58	4.59	н/д	67.827	н/д	н/д	66.991	н/д	н/д	н/д	0.774	н/д	24	0
08.11.25	50.35	39.47	н/д	10.88	4.60	4.61	н/д	67.875	н/д	н/д	67.079	н/д	н/д	н/д	0.729	н/д	24	0
09.11.25	49.02	38.49	н/д	10.52	4.58	4.58	н/д	67.897	н/д	н/д	67.141	н/д	н/д	н/д	0.706	н/д	24	0
10.11.25	48.78	38.36	н/д	10.41	4.58	4.58	н/д	67.768	н/д	н/д	67.019	н/д	н/д	н/д	0.697	н/д	24	0
11.11.25	49.64	38.92	н/д	10.72	4.58	4.58	н/д	68.870	н/д	н/д	68.083	н/д	н/д	н/д	0.729	н/д	24	0
12.11.25	50.49	39.38	н/д	11.12	4.55	4.56	н/д	69.653	н/д	н/д	68.830	н/д	н/д	н/д	0.764	н/д	24	0
13.11.25	51.78	40.18	н/д	11.61	4.57	4.58	н/д	70.698	н/д	н/д	69.817	н/д	н/д	н/д	0.810	н/д	24	0
14.11.25	51.87	40.47	н/д	11.40	4.60	4.60	н/д	71.573	н/д	н/д	70.678	н/д	н/д	н/д	0.805	н/д	24	0
15.11.25	51.72	40.56	н/д	11.16	4.62	4.62	н/д	72.132	н/д	н/д	71.237	н/д	н/д	н/д	0.795	н/д	24	0
16.11.25	51.50	40.38	н/д	11.12	4.59	4.59	н/д	72.158	н/д	н/д	71.268	н/д	н/д	н/д	0.792	н/д	24	0
17.11.25	51.49	40.14	н/д	11.34	4.56	4.56	н/д	72.230	н/д	н/д	71.343	н/д	н/д	н/д	0.809	н/д	24	0
18.11.25	51.87	40.50	н/д	11.37	4.61	4.61	н/д	72.568	н/д	н/д	71.666	н/д	н/д	н/д	0.814	н/д	24	0
19.11.25	51.31	40.04	н/д	11.27	4.57	4.57	н/д	70.960	н/д	н/д	70.094	н/д	н/д	н/д	0.789	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1950.700	---	---	1928.049	---	---	---	21.628	---	720	0
Среднее	50.04	38.81	---	11.23	4.57	4.58	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.25 24:00	1414.395	0.000	0.000	1400.269	0.000	0.000	0.000	10.267	0.000	392	0
19.11.25 24:00	3365.093	0.000	0.000	3328.320	0.000	0.000	0.000	31.896	0.000	1112	0
Итого за период	1950.698	0.000	0.000	1928.051	0.000	0.000	---	21.629	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____