

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060470
 Номер абонента:
 Адрес установки: ул. Островского 51
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,489	163,0	---	---
2	80	0,480	160,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 21.10.2025 по 19.11.2025**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.10	3,128	197,5	195,3	---	2,2	66,93	51,12	0,60	0,50	24,00
22.10	3,107	200,3	199,4	---	0,9	66,98	51,49	0,60	0,50	24,00
23.10	3,127	201,5	201,3	---	0,2	67,16	51,67	0,60	0,50	24,00
24.10	3,096	200,3	200,3	---	0,1	66,57	51,14	0,60	0,50	24,00
25.10	3,107	198,0	198,1	0,1	---	66,28	50,61	0,60	0,50	24,00
26.10	3,135	197,4	197,6	0,3	---	66,23	50,37	0,60	0,50	24,00
27.10	3,165	196,5	196,9	0,5	---	67,13	51,05	0,60	0,50	24,00
Итого:	21,86	1391,5	1388,9	0,8	3,4	66,76	51,07	0,60	0,50	168,00
28.10	3,019	200,6	201,0	0,4	---	65,51	50,48	0,60	0,50	24,00
29.10	2,977	202,2	202,3	0,1	---	65,13	50,43	0,60	0,50	24,00
30.10	2,971	204,6	201,7	---	2,9	65,06	50,56	0,60	0,50	24,00
31.10	3,015	197,2	194,5	---	2,7	65,43	50,17	0,60	0,50	24,00
01.11	3,009	197,3	194,6	---	2,7	65,22	49,99	0,60	0,50	24,00
02.11	3,090	194,5	191,9	---	2,6	65,95	50,09	0,60	0,50	24,00
03.11	3,310	193,9	191,7	---	2,2	68,28	51,24	0,60	0,50	24,00
Итого:	21,39	1390,4	1377,8	0,5	13,1	65,78	50,42	0,60	0,50	168,00
04.11	3,231	194,0	191,7	---	2,4	67,46	50,83	0,60	0,50	24,00
05.11	3,364	192,8	190,5	---	2,2	68,15	50,72	0,60	0,50	24,00
06.11	3,337	196,7	194,4	---	2,3	68,31	51,36	0,60	0,50	24,00
07.11	3,092	194,1	191,5	---	2,6	65,98	50,07	0,60	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
09.11	6,190	386,5	381,5	---	5,0	66,25	50,26	0,60	0,50	48,00
10.11	3,130	195,4	192,8	---	2,5	66,15	50,15	0,60	0,50	24,00
Итого:	22,34	1359,4	1342,4	0,0	17,0	66,94	50,53	0,60	0,50	168,00
11.11	3,132	196,5	194,0	---	2,5	66,29	50,38	0,60	0,50	24,00
12.11	3,148	198,3	196,4	---	1,9	66,11	50,26	0,60	0,50	24,00
13.11	3,259	198,8	197,7	---	1,1	66,94	50,57	0,60	0,50	24,00
14.11	3,239	205,0	204,8	---	0,3	66,57	50,79	0,60	0,50	24,00
15.11	3,189	206,0	206,4	0,4	---	66,29	50,84	0,60	0,50	24,00
16.11	3,199	205,8	206,7	0,9	---	66,56	51,05	0,60	0,50	24,00
17.11	3,287	205,3	206,6	1,3	---	66,87	50,88	0,60	0,50	24,00
Итого:	22,45	1415,7	1412,6	2,7	5,7	66,52	50,68	0,60	0,50	168,00
18.11	3,261	204,3	206,2	1,9	---	66,55	50,62	0,60	0,50	24,00
19.11	3,153	200,0	197,4	---	2,6	65,92	50,18	0,60	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	6,41	404,3	403,6	1,9	2,6	66,24	50,40	0,60	0,50	48,00
Итого:	94,47	5961,3	5925,3	5,8	41,9	66,48	50,66	0,60	0,50	720,0

$$dT = 15,82$$

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	720,0	=	720,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q = 94,47		Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
Показания интеграторов	На 24:00 20.10.2025	На 24:00 19.11.2025	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	8502,25	8596,72	94,47
Расход теплоносителя M1, т	626626,2	632587,5	5961,3
Расход теплоносителя M2, т	628691,6	634616,8	5925,3
Время наработки, ч	66484,8	67204,8	720,0
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____