



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 26

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 5298592 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46) Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
21.10.2025	49,6	40,4	46,977	0,424	24,00
22.10.2025	47,8	39,5	46,885	0,385	24,00
23.10.2025	46,4	38,4	46,631	0,368	24,00
24.10.2025	48,3	39,3	46,730	0,412	24,00
25.10.2025	49,7	40,1	46,760	0,440	24,00
26.10.2025	49,4	39,9	46,729	0,442	24,00
27.10.2025	48,3	39,4	46,652	0,411	24,00
28.10.2025	47,9	39,2	46,887	0,402	24,00
29.10.2025	48,0	39,4	46,736	0,395	24,00
30.10.2025	47,9	39,4	46,652	0,389	24,00
31.10.2025	47,9	39,3	46,672	0,394	24,00
01.11.2025	50,3	40,6	46,668	0,447	24,00
02.11.2025	51,6	41,4	47,064	0,472	24,00
03.11.2025	51,5	41,0	47,238	0,490	24,00
04.11.2025	51,0	40,3	46,316	0,490	24,00
05.11.2025	51,8	40,8	46,344	0,505	24,00
06.11.2025	51,8	41,2	47,469	0,500	24,00
07.11.2025	51,5	41,4	48,648	0,486	24,00
08.11.2025	50,2	40,8	48,889	0,453	24,00
09.11.2025	49,1	40,1	48,902	0,438	24,00
10.11.2025	48,9	39,8	48,668	0,438	24,00
11.11.2025	49,7	40,4	49,350	0,453	24,00
12.11.2025	50,7	41,0	49,918	0,479	24,00
13.11.2025	51,9	41,7	50,578	0,507	24,00
14.11.2025	51,9	42,0	50,959	0,501	24,00
15.11.2025	51,7	42,1	51,129	0,488	24,00
16.11.2025	51,5	41,9	51,188	0,487	24,00
17.11.2025	51,6	41,6	51,150	0,507	24,00
18.11.2025	51,8	41,8	51,488	0,506	24,00
19.11.2025	51,5	41,5	50,123	0,493	24,00
Итого	50,0	40,5	1446,400	13,601	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2025 00:00	30136,645	267,942	10537,00
20.11.2025 00:00	31583,045	281,543	11257,00
	1446,400	13,601	720,00

Всего потреблено Qп = 13,601 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: