

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2025 г.

Адрес: ул. Салават Батыра 5

Тип прибора: ТСРВ-020
 Номер прибора: 800762
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
21.10.25	7.623	153.689	49.46	0.59	6.427	153.814	41.52	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.10.25	7.597	153.081	49.48	0.59	6.414	153.199	41.61	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.10.25	7.057	151.966	46.29	0.59	5.976	151.647	39.25	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.25	7.071	151.811	46.43	0.59	5.961	151.495	39.19	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.25	7.492	150.843	49.53	0.59	6.205	150.555	41.07	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.25	7.802	157.749	49.35	0.59	6.463	157.441	40.92	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.25	7.596	153.866	49.22	0.59	6.356	153.780	41.12	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.25	7.204	150.818	47.62	0.59	6.074	150.928	39.99	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.25	7.209	150.480	47.76	0.59	6.063	150.389	40.11	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.25	7.199	150.157	47.80	0.59	6.044	149.857	40.18	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.25	7.195	150.166	47.77	0.59	6.093	150.369	40.24	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.25	7.426	153.913	48.04	0.59	6.213	153.630	40.23	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.25	7.887	152.308	51.65	0.59	6.504	152.041	42.61	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.25	7.817	151.616	51.42	0.59	6.426	151.347	42.31	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.25	7.731	150.537	51.21	0.59	6.346	150.267	42.07	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.25	7.711	149.865	51.31	0.59	6.300	149.600	41.96	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.25	7.774	150.127	51.65	0.59	6.352	149.866	42.23	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.25	8.149	157.068	51.74	0.59	6.724	156.816	42.73	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.25	8.086	157.908	51.07	0.59	6.721	157.652	42.48	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.25	7.782	158.282	49.02	0.59	6.523	158.011	41.13	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.25	7.718	157.613	48.82	0.59	6.455	157.343	40.87	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.25	8.056	162.783	49.35	0.59	6.742	162.501	41.33	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.25	9.147	183.214	49.79	0.59	7.773	182.985	42.33	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.25	9.655	187.371	51.39	0.59	8.190	187.271	43.56	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.25	9.751	187.750	51.80	0.59	8.257	187.538	43.88	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.25	9.967	191.922	51.80	0.59	8.488	191.703	44.11	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.25	9.707	187.998	51.50	0.59	8.262	187.732	43.87	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.25	9.657	188.033	51.22	0.59	8.188	187.768	43.46	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.25	9.031	173.555	51.90	0.59	7.634	173.344	43.89	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее:	8.070	161.223	49.84		6.762	161.030	41.73		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	234.100	4676.489			196.176	4670.891			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2025 г.

Адрес: ул. Салават Батыра 5

Тип прибора: ТСПВ-020
Номер прибора: 800762
Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
21.10.25	24.00	1.196	0.000	-0.125	0.00
22.10.25	24.00	1.182	0.000	-0.118	0.00
23.10.25	24.00	1.081	0.000	0.319	0.00
24.10.25	24.00	1.110	0.000	0.316	0.00
25.10.25	24.00	1.287	0.000	0.288	0.00
26.10.25	24.00	1.338	0.000	0.308	0.00
27.10.25	24.00	1.240	0.000	0.086	0.00
28.10.25	24.00	1.130	0.000	-0.111	0.00
29.10.25	24.00	1.146	0.000	0.091	0.00
30.10.25	24.00	1.155	0.000	0.300	0.00
31.10.25	24.00	1.102	0.000	-0.203	0.00
01.11.25	24.00	1.213	0.000	0.283	0.00
02.11.25	24.00	1.384	0.000	0.267	0.00
03.11.25	24.00	1.391	0.000	0.269	0.00
04.11.25	24.00	1.386	0.000	0.270	0.00
05.11.25	24.00	1.411	0.000	0.264	0.00
06.11.25	24.00	1.422	0.000	0.261	0.00
07.11.25	24.00	1.425	0.000	0.252	0.00
08.11.25	24.00	1.365	0.000	0.256	0.00
09.11.25	24.00	1.259	0.000	0.271	0.00
10.11.25	24.00	1.262	0.000	0.270	0.00
11.11.25	24.00	1.313	0.000	0.281	0.00
12.11.25	24.00	1.374	0.000	0.229	0.00
13.11.25	24.00	1.465	0.000	0.101	0.00
14.11.25	24.00	1.494	0.000	0.212	0.00
15.11.25	24.00	1.480	0.000	0.219	0.00
16.11.25	24.00	1.445	0.000	0.265	0.00
17.11.25	24.00	1.469	0.000	0.265	0.00
18.11.25	22.00	1.397	0.000	0.211	0.00
19.11.25	-	-	-	-	-
Среднее:		1.307	0.000	0.193	0.000
Итого:	694.00	37.922	0.000	5.598	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /