

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/25г.-19/11/25г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Свердлова 30 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00182178 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х3380 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/10/25	49.42	40.31	9.11	95.92	94.72	95.64	94.92	-0.20	1.00	1.00	0.862	-0.007	24	0	
22/10/25	47.97	39.43	8.54	95.43	94.36	95.38	94.66	-0.30	1.00	1.00	0.805	-0.010	24	0	
23/10/25	46.27	38.17	8.10	94.76	93.80	94.91	94.19	-0.39	1.00	1.00	0.758	-0.013	24	0	
24/10/25	47.77	38.95	8.82	94.98	93.94	94.88	94.16	-0.22	1.00	1.00	0.826	-0.007	24	0	
25/10/25	49.64	40.12	9.52	95.09	93.89	94.75	94.03	-0.14	1.00	1.00	0.891	-0.005	24	0	
26/10/25	49.30	39.74	9.56	94.92	93.72	94.75	94.03	-0.31	1.00	1.00	0.890	-0.011	24	0	
27/10/25	48.35	39.37	8.98	94.58	93.52	94.67	93.95	-0.43	1.00	1.00	0.840	-0.015	24	0	
28/10/25	47.75	38.98	8.77	94.52	93.56	94.73	94.01	-0.45	1.00	1.00	0.818	-0.015	24	0	
29/10/25	47.82	39.08	8.74	94.35	93.39	94.59	93.87	-0.48	1.00	1.00	0.815	-0.016	24	0	
30/10/25	47.77	39.11	8.66	94.27	93.31	94.54	93.82	-0.51	1.00	1.00	0.809	-0.017	24	0	
31/10/25	47.77	39.09	8.68	94.36	93.40	94.62	93.90	-0.50	1.00	1.00	0.809	-0.017	24	0	
01/11/25	49.89	40.21	9.68	94.69	93.59	94.64	93.92	-0.33	1.00	1.00	0.907	-0.012	24	0	
02/11/25	51.50	41.28	10.22	95.58	94.38	95.37	94.65	-0.27	1.00	1.00	0.964	-0.010	24	0	
03/11/25	51.47	41.19	10.28	95.91	94.71	95.75	95.03	-0.32	1.00	1.00	0.967	-0.012	24	0	
04/11/25	50.89	40.57	10.32	94.58	93.41	94.59	93.87	-0.46	1.00	1.00	0.963	-0.016	24	0	
05/11/25	51.79	41.10	10.69	94.59	93.39	94.49	93.77	-0.38	1.00	1.00	0.997	-0.014	24	0	
06/11/25	51.74	41.31	10.43	95.07	93.87	95.02	94.30	-0.43	1.00	1.00	0.981	-0.016	24	0	
07/11/25	51.46	41.40	10.06	95.54	94.34	95.67	94.95	-0.61	1.00	1.00	0.949	-0.022	24	0	
08/11/25	50.29	40.80	9.49	95.64	94.44	96.01	95.29	-0.85	1.00	1.00	0.894	-0.030	24	0	
09/11/25	48.97	39.72	9.25	95.50	94.30	96.07	95.35	-1.05	1.00	1.00	0.867	-0.036	24	0	
10/11/25	48.73	39.51	9.22	95.35	94.22	95.91	95.19	-0.97	1.00	1.00	0.863	-0.033	24	0	
11/11/25	49.65	40.27	9.38	85.13	84.08	85.49	84.86	-0.78	1.43	1.41	0.788	-0.027	24	0	*
12/11/25	50.44	40.73	9.71	97.75	96.55	98.03	97.31	-0.76	1.00	1.00	0.937	-0.027	24	0	
13/11/25	51.72	41.49	10.23	99.07	97.87	99.13	98.41	-0.54	1.00	1.00	1.001	-0.020	24	0	
14/11/25	51.81	41.65	10.16	99.19	97.99	99.29	98.57	-0.58	1.00	1.00	0.992	-0.021	24	0	
15/11/25	51.64	41.69	9.95	99.18	97.98	99.36	98.60	-0.62	1.00	1.00	0.972	-0.023	24	0	
16/11/25	51.43	41.54	9.89	99.14	97.94	99.38	98.66	-0.72	1.00	1.00	0.964	-0.026	24	0	
17/11/25	51.42	41.21	10.21	99.18	97.98	99.47	98.75	-0.77	1.00	1.00	1.000	-0.028	24	0	
18/11/25	51.79	41.48	10.31	99.33	98.13	99.54	98.82	-0.69	1.00	1.00	1.009	-0.025	24	0	
19/11/25	51.27	41.06	10.21	97.02	95.82	97.29	96.57	-0.75	1.00	1.00	0.975	-0.027	24	0	
Итого:				2870.6	2836.60	2873.9	2852.41	-15.81			27.113	-0.558	720	0	
Средние:	49.92	40.35	9.57						1.01	1.01					

Период нормальной работы 720ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 10987ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____