



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 29

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД
(модификации У,
УД) (v46)

№ 10964292

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-02.060-
01.30

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
			V1	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	49,9	45,9	123,881	0,489	24,00
22.10.2025	48,1	44,4	123,438	0,451	24,00
23.10.2025	46,7	43,1	122,693	0,437	24,00
24.10.2025	48,6	44,6	122,979	0,480	24,00
25.10.2025	50,0	45,7	123,109	0,517	24,00
26.10.2025	49,8	45,5	123,031	0,522	24,00
27.10.2025	48,6	44,7	122,584	0,478	24,00
28.10.2025	48,2	44,3	122,980	0,472	24,00
29.10.2025	48,3	44,5	122,615	0,462	24,00
30.10.2025	48,2	44,4	122,404	0,457	24,00
31.10.2025	48,2	44,3	122,455	0,467	24,00
01.11.2025	50,7	46,3	122,604	0,535	24,00
02.11.2025	52,0	47,3	123,645	0,563	24,00
03.11.2025	51,9	47,2	124,105	0,576	24,00
04.11.2025	51,4	46,7	122,127	0,568	24,00
05.11.2025	52,2	47,4	122,406	0,577	24,00
06.11.2025	52,2	47,7	126,994	0,572	24,00
07.11.2025	51,8	47,5	132,180	0,563	24,00
08.11.2025	50,5	46,5	132,555	0,526	24,00
09.11.2025	49,5	45,6	132,168	0,508	24,00
10.11.2025	49,2	45,3	132,551	0,506	24,00
11.11.2025	50,0	46,1	134,604	0,527	24,00
12.11.2025	51,1	46,8	136,252	0,566	24,00
13.11.2025	52,2	47,9	137,803	0,589	24,00
14.11.2025	52,3	48,1	138,395	0,572	24,00
15.11.2025	52,1	48,0	138,639	0,558	24,00
16.11.2025	51,9	47,7	138,660	0,570	24,00
17.11.2025	51,9	47,6	138,748	0,597	24,00
18.11.2025	52,1	47,9	139,701	0,588	24,00
19.11.2025	51,8	47,6	136,279	0,572	24,00
Итого	50,4	46,2	3862,584	15,863	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2025 00:00	27513,420	141,609	5708,00
20.11.2025 00:00	31376,004	157,472	6428,00
	3862,584	15,863	720,00

Всего потреблено Qп = **15,863** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: