



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 23

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 14415930 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.062-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
			V1	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	49,1	42,5	91,865	0,604	24,00
22.10.2025	46,6	40,6	91,436	0,538	24,00
23.10.2025	44,4	38,9	91,355	0,492	24,00
24.10.2025	46,3	40,2	91,508	0,549	24,00
25.10.2025	49,0	42,1	92,286	0,626	24,00
26.10.2025	49,1	42,2	91,865	0,629	24,00
27.10.2025	48,3	41,8	91,660	0,596	24,00
28.10.2025	47,4	41,0	91,777	0,578	24,00
29.10.2025	47,8	41,4	91,789	0,576	24,00
30.10.2025	47,9	41,6	91,225	0,569	24,00
31.10.2025	47,2	41,0	91,565	0,565	24,00
01.11.2025	49,1	42,2	91,196	0,622	24,00
02.11.2025	51,0	43,6	91,669	0,670	24,00
03.11.2025	51,2	43,7	92,015	0,681	24,00
04.11.2025	50,6	43,2	92,924	0,685	24,00
05.11.2025	50,8	43,3	92,768	0,687	24,00
06.11.2025	51,2	43,8	93,573	0,679	24,00
07.11.2025	49,3	42,8	94,267	0,604	21,00
08.11.2025	47,3	41,1	93,913	0,571	24,00
09.11.2025	48,5	42,0	94,086	0,600	24,00
10.11.2025	44,0	37,5	64,943	0,481	18,00
11.11.2025	49,9	42,5	85,735	0,630	24,00
12.11.2025	50,5	43,3	93,355	0,662	24,00
13.11.2025	51,5	44,1	93,958	0,684	24,00
14.11.2025	51,4	44,1	94,429	0,675	24,00
15.11.2025	51,5	44,3	95,639	0,672	24,00
16.11.2025	51,5	44,2	94,375	0,678	24,00
17.11.2025	51,2	43,9	94,073	0,673	24,00
18.11.2025	50,9	43,7	92,912	0,658	24,00
19.11.2025	50,7	43,6	93,504	0,652	24,00
Итого	49,2	42,3	2747,665	18,589	711,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2025 00:00	2472,116	13,716	604,00
20.11.2025 00:00	5219,781	32,305	1315,00
	2747,665	18,589	711,00

Всего потреблено Qп = 18,589 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: