



21.10.2025 — 19.11.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

Жилой дом
ул. Островского д. 7. Узел 1
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 15355410
Версия ПО 015-01.062-
00.50

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	48,8	35,3	22,136	22,118	0,018	5,8	5,0	0,295	-	0,295	24,00
22.10.2025	47,3	33,0	18,328	18,293	0,035	5,7	5,0	0,263	-	0,263	24,00
23.10.2025	45,6	31,9	18,164	18,134	0,030	5,7	5,0	0,249	-	0,249	24,00
24.10.2025	47,0	32,1	18,151	18,107	0,044	5,7	5,0	0,271	-	0,271	24,00
25.10.2025	48,9	32,6	18,113	18,090	0,023	5,7	4,9	0,294	-	0,294	24,00
26.10.2025	48,6	32,3	18,116	18,081	0,035	5,7	5,0	0,294	-	0,294	24,00
27.10.2025	47,6	32,2	18,097	18,080	0,016	5,7	5,0	0,279	-	0,279	24,00
28.10.2025	47,0	31,6	18,085	18,068	0,017	5,7	5,0	0,279	-	0,279	24,00
29.10.2025	47,1	31,3	17,975	17,951	0,024	5,7	5,0	0,283	-	0,283	24,00
30.10.2025	47,0	31,4	17,976	17,923	0,053	5,7	5,0	0,280	-	0,280	24,00
31.10.2025	47,1	31,4	17,991	17,937	0,055	5,7	5,0	0,281	-	0,281	24,00
01.11.2025	49,1	31,8	17,980	17,943	0,037	5,7	5,0	0,309	-	0,309	24,00
02.11.2025	50,7	32,5	18,515	18,434	0,080	5,7	5,0	0,335	-	0,335	24,00
03.11.2025	50,7	33,8	21,497	21,404	0,093	5,7	4,9	0,360	-	0,360	24,00
04.11.2025	50,3	35,4	25,771	25,698	0,074	5,7	4,9	0,382	-	0,382	23,00
05.11.2025	51,2	36,7	28,281	28,196	0,085	5,6	4,8	0,408	-	0,408	24,00
06.11.2025	51,2	38,2	32,266	32,173	0,093	5,7	4,9	0,419	-	0,419	24,00
07.11.2025	51,0	38,6	32,457	32,410	0,047	5,8	5,0	0,401	-	0,401	24,00
08.11.2025	49,8	37,2	29,359	29,282	0,077	5,8	5,0	0,364	-	0,364	24,00
09.11.2025	48,4	34,6	24,175	24,061	0,113	5,6	4,8	0,332	-	0,332	24,00
10.11.2025	48,1	34,3	24,071	23,958	0,113	5,8	5,0	0,333	-	0,333	23,00
11.11.2025	49,0	34,8	24,202	24,106	0,096	5,8	5,0	0,344	-	0,344	24,00
12.11.2025	49,8	34,8	24,243	24,139	0,104	5,8	5,0	0,363	-	0,363	24,00
13.11.2025	51,1	35,4	24,580	24,446	0,134	5,8	5,0	0,385	-	0,385	24,00
14.11.2025	51,1	35,3	23,878	23,742	0,135	5,7	5,0	0,378	-	0,378	24,00
15.11.2025	50,9	34,8	22,735	22,615	0,120	5,8	5,1	0,367	-	0,367	24,00
16.11.2025	50,7	34,6	22,743	22,620	0,124	5,7	5,0	0,367	-	0,367	24,00
17.11.2025	50,7	34,1	22,743	22,648	0,095	5,7	5,0	0,378	-	0,378	24,00
18.11.2025	51,1	35,2	24,836	24,758	0,078	5,8	5,1	0,392	-	0,392	24,00
19.11.2025	50,7	36,9	29,519	29,464	0,055	5,6	5,0	0,404	-	0,404	24,00
Итого	49,3	34,1	676,982	674,877	2,105	5,7	5,0	10,089	-	10,089	718,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.10.2025 00:00	1545,192	1547,105	-	564,00
20.11.2025 00:00	2222,174	2221,982	-	1282,00
	676,982	674,877	-	718,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

10,089 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: