



21.10.2025 — 19.11.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Tхв = 5,0 °C

Жилой дом
ул. Островского д. 7. Узел 2
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 15355408
Версия ПО 015-01.062-
00.50

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	48,7	33,9	20,850	20,957	-0,108	5,8	5,2	0,297	-	0,297	24,00
22.10.2025	47,1	30,0	14,558	14,608	-0,050	5,7	5,5	0,248	-	0,248	24,00
23.10.2025	45,5	31,1	18,375	18,382	-0,008	5,7	5,4	0,262	-	0,262	24,00
24.10.2025	47,0	32,3	20,126	20,152	-0,026	5,7	5,4	0,295	-	0,295	24,00
25.10.2025	48,9	32,9	20,060	20,138	-0,078	5,7	5,3	0,320	-	0,320	24,00
26.10.2025	48,5	32,7	20,064	20,136	-0,072	5,7	5,3	0,318	-	0,318	24,00
27.10.2025	47,6	32,6	20,050	20,122	-0,072	5,7	5,2	0,301	-	0,301	24,00
28.10.2025	47,0	32,3	20,079	20,112	-0,032	5,7	5,3	0,294	-	0,294	24,00
29.10.2025	47,1	32,4	19,966	19,989	-0,024	5,7	5,4	0,292	-	0,292	24,00
30.10.2025	47,0	32,6	19,946	19,974	-0,028	5,7	5,3	0,288	-	0,288	24,00
31.10.2025	47,0	32,5	19,957	19,968	-0,011	5,7	5,3	0,291	-	0,291	24,00
01.11.2025	49,1	32,9	19,929	19,946	-0,017	5,6	5,4	0,321	-	0,321	24,00
02.11.2025	50,7	33,4	20,064	20,105	-0,041	5,7	5,4	0,345	-	0,345	24,00
03.11.2025	50,7	34,2	22,487	22,507	-0,020	5,7	5,1	0,363	-	0,363	24,00
04.11.2025	50,2	37,0	30,286	30,212	0,074	5,7	5,0	0,402	-	0,402	24,00
05.11.2025	51,1	37,5	30,393	30,307	0,086	5,6	4,9	0,414	-	0,414	24,00
06.11.2025	51,1	37,7	30,569	30,495	0,074	5,7	5,0	0,409	-	0,409	24,00
07.11.2025	50,8	37,8	30,752	30,665	0,087	5,8	5,1	0,400	-	0,400	24,00
08.11.2025	49,7	37,4	30,825	30,725	0,100	5,8	5,0	0,378	-	0,378	24,00
09.11.2025	48,4	36,5	30,874	30,677	0,197	5,7	5,0	0,365	-	0,365	24,00
10.11.2025	48,1	36,3	30,702	30,592	0,110	5,7	5,1	0,362	-	0,362	24,00
11.11.2025	49,0	36,9	30,910	30,781	0,129	5,7	5,0	0,372	-	0,372	24,00
12.11.2025	49,8	37,2	30,968	30,841	0,127	5,7	5,0	0,392	-	0,392	24,00
13.11.2025	51,1	37,9	31,426	31,278	0,148	5,7	5,0	0,413	-	0,413	24,00
14.11.2025	51,2	37,8	30,519	30,379	0,140	5,7	5,0	0,407	-	0,407	24,00
15.11.2025	51,0	37,3	29,051	28,946	0,104	5,8	5,0	0,396	-	0,396	24,00
16.11.2025	50,8	37,2	29,051	28,934	0,117	5,7	5,1	0,394	-	0,394	24,00
17.11.2025	50,7	36,8	29,073	28,926	0,148	5,7	5,1	0,405	-	0,405	24,00
18.11.2025	51,1	37,0	29,079	28,935	0,144	5,7	5,0	0,411	-	0,411	24,00
19.11.2025	50,6	36,6	28,272	28,110	0,161	5,6	5,0	0,396	-	0,396	24,00
Итого	49,2	35,0	759,261	757,899	1,363	5,7	5,2	10,550	-	10,550	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.10.2025 00:00	908,269	908,031	-	565,00
20.11.2025 00:00	1667,530	1665,929	-	1285,00
	759,261	757,899	-	720,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

10,550 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: