



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 40

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 5298778 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
21.10.2025	49,5	43,3	51,199	0,312	24,00
22.10.2025	47,7	42,0	51,014	0,291	24,00
23.10.2025	46,4	40,8	50,773	0,278	24,00
24.10.2025	48,2	42,1	50,787	0,303	24,00
25.10.2025	49,6	43,1	50,729	0,323	24,00
26.10.2025	49,4	42,8	50,699	0,327	24,00
27.10.2025	48,2	42,1	50,654	0,305	24,00
28.10.2025	47,8	41,9	50,754	0,297	24,00
29.10.2025	47,9	42,0	49,539	0,291	24,00
30.10.2025	47,9	41,9	48,875	0,287	24,00
31.10.2025	47,9	41,8	48,857	0,291	24,00
01.11.2025	50,3	43,5	48,930	0,329	24,00
02.11.2025	51,5	44,5	49,365	0,342	24,00
03.11.2025	51,5	44,3	49,549	0,351	24,00
04.11.2025	51,0	43,8	48,832	0,348	24,00
05.11.2025	51,8	44,4	48,975	0,358	24,00
06.11.2025	51,8	44,5	49,484	0,356	24,00
07.11.2025	51,4	44,5	50,004	0,344	24,00
08.11.2025	50,1	43,6	50,139	0,326	24,00
09.11.2025	49,1	42,7	50,139	0,317	24,00
10.11.2025	48,8	42,4	50,086	0,318	24,00
11.11.2025	49,7	43,1	50,656	0,327	24,00
12.11.2025	50,7	43,9	52,105	0,348	24,00
13.11.2025	51,8	44,9	53,256	0,365	24,00
14.11.2025	51,9	45,2	55,139	0,363	24,00
15.11.2025	51,7	45,3	55,941	0,355	24,00
16.11.2025	51,5	45,0	55,947	0,358	24,00
17.11.2025	51,6	44,9	56,584	0,372	24,00
18.11.2025	51,8	45,2	57,141	0,372	24,00
19.11.2025	51,4	44,8	55,227	0,361	24,00
Итого	50,0	43,5	1541,379	9,916	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2025 00:00	26129,186	184,356	10502,00
20.11.2025 00:00	27670,564	194,272	11222,00
	1541,379	9,916	720,00

Всего потреблено Qп = **9,916** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: