



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 56

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 10960299 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46) Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
21.10.2025	49,0	41,2	37,082	0,287	24,00
22.10.2025	47,3	39,9	36,580	0,265	24,00
23.10.2025	45,9	38,9	36,453	0,252	24,00
24.10.2025	47,7	40,1	36,963	0,278	24,00
25.10.2025	49,1	41,0	37,070	0,297	24,00
26.10.2025	48,8	40,7	36,975	0,299	24,00
27.10.2025	47,8	40,1	36,934	0,278	24,00
28.10.2025	47,3	39,8	36,785	0,273	24,00
29.10.2025	47,4	39,9	36,506	0,269	24,00
30.10.2025	47,3	40,0	36,850	0,267	24,00
31.10.2025	47,3	39,8	36,350	0,271	24,00
01.11.2025	49,7	41,3	36,586	0,306	24,00
02.11.2025	51,0	42,2	37,078	0,322	24,00
03.11.2025	51,0	42,2	37,342	0,323	24,00
04.11.2025	50,4	41,4	36,602	0,326	24,00
05.11.2025	51,2	41,9	36,404	0,336	24,00
06.11.2025	51,3	42,2	37,199	0,334	24,00
07.11.2025	50,9	42,4	38,607	0,325	24,00
08.11.2025	49,6	41,8	39,035	0,303	24,00
09.11.2025	48,6	40,9	38,918	0,294	24,00
10.11.2025	48,3	40,7	38,699	0,293	24,00
11.11.2025	49,1	41,3	39,303	0,304	24,00
12.11.2025	50,1	42,0	40,387	0,323	24,00
13.11.2025	51,3	42,9	41,121	0,341	24,00
14.11.2025	51,4	43,1	41,109	0,337	24,00
15.11.2025	51,2	43,0	40,637	0,327	24,00
16.11.2025	51,0	42,8	40,527	0,326	24,00
17.11.2025	51,0	42,6	40,488	0,338	24,00
18.11.2025	51,2	42,8	40,703	0,340	24,00
19.11.2025	50,9	42,3	39,648	0,335	24,00
Итого	49,5	41,4	1144,941	9,170	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.10.2025 00:00	20280,410	160,076	9789,00
20.11.2025 00:00	21425,352	169,246	10509,00
	1144,941	9,170	720,00

Всего потреблено Qп = **9,170** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: