



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.10.2025 по 19.11.2025



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Социалистическая, д. 4А

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 4433 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.10.2025	57,4	43,7	49,894	50,031	-0,136	7,0	6,3	-	-	0,683	24,00
22.10.2025	57,4	43,8	50,121	50,277	-0,156	6,9	6,2	-	-	0,682	24,00
23.10.2025	57,1	43,8	50,946	51,089	-0,143	7,1	6,4	-	-	0,676	24,00
24.10.2025	57,0	43,7	50,536	50,687	-0,151	7,0	6,3	-	-	0,673	24,00
25.10.2025	56,7	43,3	50,406	50,556	-0,150	7,0	6,3	-	-	0,674	24,00
26.10.2025	56,5	43,0	49,849	50,007	-0,159	7,0	6,3	-	-	0,673	24,00
27.10.2025	56,7	42,9	47,962	48,115	-0,153	6,8	6,2	-	-	0,659	24,00
28.10.2025	56,5	42,7	47,139	47,307	-0,169	6,9	6,3	-	-	0,652	24,00
29.10.2025	56,7	42,9	47,566	47,747	-0,181	7,0	6,3	-	-	0,656	24,00
30.10.2025	56,5	42,9	47,533	47,698	-0,165	7,0	6,4	-	-	0,645	24,00
31.10.2025	56,5	42,9	47,799	47,947	-0,148	7,1	6,5	-	-	0,651	24,00
01.11.2025	58,6	44,5	51,208	51,361	-0,153	6,9	6,1	-	-	0,726	24,00
02.11.2025	63,7	48,2	55,401	55,551	-0,151	7,0	6,2	-	-	0,859	24,00
03.11.2025	62,9	47,8	56,121	56,273	-0,152	7,1	6,2	-	-	0,849	24,00
04.11.2025	63,1	47,8	56,261	56,421	-0,160	7,0	6,1	-	-	0,862	24,00
05.11.2025	62,2	47,3	56,203	56,355	-0,152	6,9	6,0	-	-	0,836	24,00
06.11.2025	63,0	47,7	56,009	56,155	-0,146	6,9	6,0	-	-	0,857	24,00
07.11.2025	63,7	48,3	56,137	56,301	-0,164	6,9	6,0	-	-	0,865	24,00
08.11.2025	64,2	48,7	55,540	55,717	-0,177	6,8	5,9	-	-	0,865	24,00
09.11.2025	64,0	48,5	55,156	55,305	-0,149	6,8	5,9	-	-	0,852	24,00
10.11.2025	63,0	47,8	54,410	54,808	-0,398	6,7	5,9	-	-	0,826	24,00
11.11.2025	63,0	47,7	53,947	54,474	-0,527	6,8	6,0	-	-	0,827	24,00
12.11.2025	62,6	47,5	54,137	54,639	-0,502	6,9	6,1	-	-	0,820	24,00
13.11.2025	62,6	47,2	54,333	54,860	-0,528	6,6	5,7	-	-	0,834	24,00
14.11.2025	63,1	47,7	54,082	54,593	-0,511	6,6	5,7	-	-	0,834	24,00
15.11.2025	63,2	47,8	54,185	54,698	-0,513	6,6	5,7	-	-	0,836	24,00
16.11.2025	63,3	47,8	54,243	54,748	-0,505	6,6	5,7	-	-	0,840	24,00
17.11.2025	62,6	47,0	53,646	54,133	-0,487	6,5	5,6	-	-	0,834	24,00
18.11.2025	62,4	46,8	53,435	53,951	-0,516	6,5	5,6	-	-	0,835	24,00
19.11.2025	62,5	46,9	53,403	53,908	-0,505	6,6	5,6	-	-	0,832	24,00
Итого	60,6	46,0	1577,608	1585,712	-8,104	6,9	6,1	-	-	23,212	720,00

Всего к оплате Qп = 23,212 Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = -8,104 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.11.2025 11:30:28 1