

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.03.26 по 20.04.26**

Объект: г. Октябрьский, Горького, 30
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 405 Заводской номер: 05579471
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.03.26	52.4	47.1	121.570	0.641	24.00
22.03.26	52.3	47.0	121.688	0.638	24.00
23.03.26	51.1	46.1	121.695	0.601	24.00
24.03.26	50.7	45.8	121.758	0.588	24.00
25.03.26	48.1	43.8	121.703	0.525	24.00
26.03.26	47.1	42.6	113.359	0.501	24.00
27.03.26	45.4	41.1	106.281	0.447	24.00
28.03.26	42.5	38.7	102.672	0.387	24.00
29.03.26	44.2	40.1	103.078	0.418	24.00
30.03.26	44.1	39.5	90.711	0.404	24.00
31.03.26	44.1	39.4	85.445	0.401	24.00
01.04.26	44.0	39.4	86.922	0.393	24.00
02.04.26	43.8	39.3	87.500	0.386	24.00
03.04.26	44.2	39.7	87.672	0.394	24.00
04.04.26	44.1	39.6	87.664	0.398	24.00
05.04.26	43.9	39.3	87.602	0.397	24.00
06.04.26	43.9	39.4	87.570	0.395	24.00
07.04.26	44.4	39.7	87.844	0.405	24.00
08.04.26	44.2	39.5	84.156	0.394	24.00
09.04.26	44.3	39.5	82.812	0.394	24.00
10.04.26	42.7	38.1	82.734	0.376	24.00
11.04.26	44.4	39.3	82.633	0.416	24.00
12.04.26	44.3	39.2	82.633	0.418	24.00
13.04.26	44.9	39.8	82.711	0.424	24.00
14.04.26	46.2	41.0	83.531	0.432	24.00
15.04.26	46.3	41.2	84.336	0.431	24.00
16.04.26	46.4	41.3	84.672	0.432	24.00
17.04.26	46.2	41.1	84.773	0.430	24.00
18.04.26	45.7	40.7	84.875	0.416	24.00
19.04.26	45.8	40.8	85.039	0.417	24.00
20.04.26	45.8	40.9	85.164	0.414	24.00
Итого	---	---	2912.805	13.711	744.00
Среднее	45.7	41.0	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.03.26 24:00	86700.562	610.863	19290.000
20.04.26 24:00	89613.367	624.574	20034.000
Итого за период	2912.805	13.711	744.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____