

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.03.26 по 20.04.26**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 21
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 02816791
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.03.26	51.9	44.9	108.711	0.750	24.00
22.03.26	51.7	44.8	108.719	0.743	24.00
23.03.26	50.5	43.9	108.664	0.705	24.00
24.03.26	50.2	43.8	108.828	0.688	24.00
25.03.26	47.4	41.8	108.859	0.607	24.00
26.03.26	46.6	40.7	100.891	0.586	24.00
27.03.26	44.7	39.2	95.609	0.517	24.00
28.03.26	42.1	37.2	92.258	0.447	24.00
29.03.26	43.6	38.4	92.680	0.482	24.00
30.03.26	43.6	37.8	80.828	0.462	24.00
31.03.26	43.6	37.6	77.086	0.459	24.00
01.04.26	43.4	37.6	78.148	0.451	24.00
02.04.26	43.3	37.6	78.344	0.442	24.00
03.04.26	43.7	37.9	78.469	0.450	24.00
04.04.26	43.6	37.8	78.461	0.454	24.00
05.04.26	43.4	37.6	78.445	0.452	24.00
06.04.26	43.4	37.7	80.906	0.455	24.00
07.04.26	43.8	38.1	81.734	0.464	24.00
08.04.26	43.6	38.0	81.820	0.454	24.00
09.04.26	43.7	38.1	81.789	0.457	24.00
10.04.26	42.2	36.8	81.719	0.431	24.00
11.04.26	43.9	37.9	81.625	0.480	24.00
12.04.26	43.8	37.7	81.625	0.486	24.00
13.04.26	44.5	38.4	81.617	0.496	24.00
14.04.26	45.6	39.4	81.914	0.504	24.00
15.04.26	45.8	39.5	79.586	0.497	24.00
16.04.26	45.9	39.5	78.852	0.501	24.00
17.04.26	45.6	39.3	78.875	0.492	24.00
18.04.26	45.1	39.0	78.898	0.479	24.00
19.04.26	45.2	39.1	78.922	0.476	24.00
20.04.26	45.3	39.3	80.734	0.475	24.00
Итого	---	---	2685.617	15.843	744.00
Среднее	45.2	39.2	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.03.26 24:00	105472.766	939.238	25900.000
20.04.26 24:00	108158.383	955.081	26644.000
Итого за период	2685.617	15.843	744.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____