

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.03.26 по 20.04.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 6
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 02816814
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.03.26	51.6	42.7	78.102	0.685	24.00
22.03.26	51.4	42.6	78.141	0.682	24.00
23.03.26	50.3	42.0	78.344	0.641	24.00
24.03.26	49.9	41.8	78.344	0.623	24.00
25.03.26	47.3	40.2	78.445	0.551	24.00
26.03.26	46.4	39.0	73.047	0.530	24.00
27.03.26	44.5	37.6	69.273	0.473	24.00
28.03.26	41.9	35.7	67.461	0.411	24.00
29.03.26	43.4	36.9	67.852	0.441	24.00
30.03.26	43.3	36.2	59.820	0.423	24.00
31.03.26	43.4	35.9	56.992	0.420	24.00
01.04.26	43.2	36.0	58.086	0.414	24.00
02.04.26	43.1	36.1	58.406	0.405	24.00
03.04.26	43.5	36.3	58.406	0.412	24.00
04.04.26	43.4	36.2	58.422	0.415	24.00
05.04.26	43.2	36.0	58.406	0.414	24.00
06.04.26	43.2	35.9	58.320	0.418	24.00
07.04.26	43.6	36.2	58.492	0.427	24.00
08.04.26	43.4	36.1	56.047	0.406	24.00
09.04.26	43.5	36.1	55.297	0.406	24.00
10.04.26	42.0	34.8	55.211	0.393	24.00
11.04.26	43.6	35.7	55.148	0.432	24.00
12.04.26	43.5	35.7	55.133	0.429	24.00
13.04.26	44.2	36.3	55.227	0.435	24.00
14.04.26	45.4	37.4	55.758	0.443	24.00
15.04.26	45.5	37.5	56.250	0.447	24.00
16.04.26	45.6	37.5	56.461	0.454	24.00
17.04.26	45.4	37.3	56.383	0.448	24.00
18.04.26	44.9	37.1	56.516	0.433	24.00
19.04.26	45.0	37.2	56.602	0.434	24.00
20.04.26	45.0	37.3	56.805	0.433	24.00
Итого	---	---	1921.195	14.380	744.00
Среднее	45.0	37.4	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.03.26 24:00	77476.305	847.939	26039.000
20.04.26 24:00	79397.500	862.319	26783.000
Итого за период	1921.195	14.380	744.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____