

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.03.26 по 20.04.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 66
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 05578584
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.03.26	52.0	47.4	96.520	0.435	24.00
22.03.26	51.9	47.4	96.637	0.429	24.00
23.03.26	50.6	44.4	69.383	0.384	24.00
24.03.26	50.2	45.5	85.398	0.397	24.00
25.03.26	48.0	44.3	100.172	0.363	24.00
26.03.26	46.7	43.0	94.371	0.343	24.00
27.03.26	45.2	41.7	88.160	0.310	24.00
28.03.26	42.2	39.1	85.363	0.234	21.00
29.03.26	43.8	40.5	85.000	0.282	24.00
30.03.26	43.6	39.9	75.578	0.277	24.00
31.03.26	43.7	39.8	70.582	0.278	24.00
01.04.26	43.6	39.8	71.719	0.273	24.00
02.04.26	43.3	39.6	71.969	0.265	24.00
03.04.26	43.8	40.1	71.836	0.267	24.00
04.04.26	43.8	40.0	71.992	0.270	24.00
05.04.26	43.5	39.7	71.953	0.271	24.00
06.04.26	43.5	39.8	71.898	0.267	24.00
07.04.26	43.9	40.1	72.020	0.273	23.00
08.04.26	43.8	40.1	72.668	0.267	24.00
09.04.26	43.9	40.1	72.863	0.269	24.00
10.04.26	42.3	38.8	72.352	0.249	23.00
11.04.26	44.0	40.1	71.953	0.280	24.00
12.04.26	43.9	40.0	72.387	0.285	24.00
13.04.26	44.4	40.4	72.395	0.285	24.00
14.04.26	45.6	38.3	46.258	0.255	24.00
15.04.26	45.5	34.7	20.746	0.222	24.00
16.04.26	45.6	34.6	20.777	0.226	24.00
17.04.26	45.4	34.3	20.695	0.226	24.00
18.04.26	44.8	34.1	20.727	0.219	24.00
19.04.26	44.9	34.2	20.797	0.221	24.00
20.04.26	44.9	33.9	19.891	0.218	24.00
Итого	---	---	2055.059	8.840	739.00
Среднее	45.2	39.8	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.03.26 24:00	43713.945	455.361	23265.000
20.04.26 24:00	45769.004	464.201	24004.000
Итого за период	2055.059	8.840	739.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____