

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.03.26 по 20.04.26

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 74
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 24213248

БД=1, ТВ1, СИ=7, КСН=0х0Е5А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.26	51.78	40.69	н/д	11.09	4.67	4.67	н/д	73.665	н/д	н/д	72.746	н/д	н/д	н/д	0.806	н/д	24	0
22.03.26	51.69	40.59	н/д	11.11	4.68	4.68	н/д	73.685	н/д	н/д	72.770	н/д	н/д	н/д	0.808	н/д	24	0
23.03.26	50.49	39.98	н/д	10.52	4.68	4.68	н/д	73.675	н/д	н/д	72.803	н/д	н/д	н/д	0.765	н/д	24	0
24.03.26	50.04	39.71	н/д	10.34	4.68	4.68	н/д	73.732	н/д	н/д	72.875	н/д	н/д	н/д	0.753	н/д	24	0
25.03.26	47.91	38.67	н/д	9.24	4.67	4.67	н/д	73.655	н/д	н/д	72.873	н/д	н/д	н/д	0.673	н/д	24	0
26.03.26	46.41	37.31	н/д	9.10	4.50	4.51	н/д	69.537	н/д	н/д	68.848	н/д	н/д	н/д	0.626	н/д	24	0
27.03.26	45.11	36.22	н/д	8.88	4.26	4.27	н/д	64.497	н/д	н/д	63.890	н/д	н/д	н/д	0.567	н/д	24	0
28.03.26	41.95	34.28	н/д	7.68	4.19	4.20	н/д	62.472	н/д	н/д	61.966	н/д	н/д	н/д	0.475	н/д	24	0
29.03.26	43.58	35.17	н/д	8.41	4.19	4.20	н/д	62.452	н/д	н/д	61.913	н/д	н/д	н/д	0.520	н/д	24	0
30.03.26	43.32	34.43	н/д	8.89	3.97	3.99	н/д	56.107	н/д	н/д	55.625	н/д	н/д	н/д	0.494	н/д	24	0
31.03.26	43.46	33.92	н/д	9.54	3.80	3.82	н/д	51.940	н/д	н/д	51.488	н/д	н/д	н/д	0.490	н/д	24	0
01.04.26	43.37	34.11	н/д	9.26	3.84	3.87	н/д	52.485	н/д	н/д	52.031	н/д	н/д	н/д	0.481	н/д	24	0
02.04.26	43.04	34.04	н/д	9.00	3.86	3.88	н/д	52.783	н/д	н/д	52.331	н/д	н/д	н/д	0.470	н/д	24	0
03.04.26	43.56	34.27	н/д	9.29	3.84	3.86	н/д	52.850	н/д	н/д	52.389	н/д	н/д	н/д	0.486	н/д	24	0
04.04.26	43.49	34.10	н/д	9.39	3.83	3.86	н/д	52.853	н/д	н/д	52.394	н/д	н/д	н/д	0.491	н/д	24	0
05.04.26	43.22	33.84	н/д	9.38	3.82	3.84	н/д	52.847	н/д	н/д	52.398	н/д	н/д	н/д	0.491	н/д	24	0
06.04.26	43.30	33.89	н/д	9.41	3.83	3.85	н/д	53.165	н/д	н/д	52.706	н/д	н/д	н/д	0.495	н/д	24	0
07.04.26	43.65	34.01	н/д	9.64	3.86	3.88	н/д	53.447	н/д	н/д	52.981	н/д	н/д	н/д	0.510	н/д	24	0
08.04.26	43.51	34.09	н/д	9.42	3.88	3.90	н/д	53.625	н/д	н/д	53.159	н/д	н/д	н/д	0.500	н/д	24	0
09.04.26	43.59	34.21	н/д	9.38	3.87	3.89	н/д	53.553	н/д	н/д	53.085	н/д	н/д	н/д	0.497	н/д	24	0
10.04.26	42.11	33.20	н/д	8.91	3.85	3.88	н/д	53.525	н/д	н/д	53.090	н/д	н/д	н/д	0.472	н/д	24	0
11.04.26	43.70	33.81	н/д	9.89	3.83	3.85	н/д	53.472	н/д	н/д	53.004	н/д	н/д	н/д	0.523	н/д	24	0
12.04.26	43.69	33.64	н/д	10.05	3.82	3.85	н/д	53.475	н/д	н/д	53.005	н/д	н/д	н/д	0.532	н/д	24	0
13.04.26	44.02	33.99	н/д	10.03	3.85	3.87	н/д	53.465	н/д	н/д	52.989	н/д	н/д	н/д	0.531	н/д	24	0
14.04.26	45.51	35.21	н/д	10.29	3.87	3.89	н/д	53.670	н/д	н/д	53.156	н/д	н/д	н/д	0.546	н/д	24	0
15.04.26	45.63	35.28	н/д	10.36	3.82	3.84	н/д	53.710	н/д	н/д	53.192	н/д	н/д	н/д	0.550	н/д	24	0
16.04.26	45.71	35.22	н/д	10.49	3.79	3.82	н/д	53.672	н/д	н/д	53.156	н/д	н/д	н/д	0.557	н/д	24	0
17.04.26	45.56	35.12	н/д	10.43	3.80	3.82	н/д	53.695	н/д	н/д	53.180	н/д	н/д	н/д	0.554	н/д	24	0
18.04.26	44.96	35.00	н/д	9.96	3.82	3.84	н/д	53.685	н/д	н/д	53.183	н/д	н/д	н/д	0.529	н/д	24	0
19.04.26	45.07	35.12	н/д	9.95	3.82	3.84	н/д	53.720	н/д	н/д	53.218	н/д	н/д	н/д	0.529	н/д	24	0
20.04.26	45.11	35.32	н/д	9.79	3.81	3.83	н/д	53.927	н/д	н/д	53.423	н/д	н/д	н/д	0.522	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1803.041	---	---	1785.867	---	---	---	17.243	---	744	0
Среднее	45.37	35.70	---	9.67	4.03	4.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.26 24:00	12488.668	0.000	0.000	12285.733	0.000	0.000	0.000	177.713	0.000	4016	0
20.04.26 24:00	14291.713	0.000	0.000	14071.599	0.000	0.000	0.000	194.959	0.000	4760	0
Итого за период	1803.045	0.000	0.000	1785.866	0.000	0.000	---	17.246	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____