

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.03.26 по 20.04.26

Объект: г. Октябрьский, Свердловла, 91
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20127926

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0х0377

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.26	51.02	46.11	н/д	4.92	0.75	4.32	н/д	163.760	н/д	н/д	161.754	н/д	н/д	н/д	0.783	н/д	24	0
22.03.26	50.93	46.03	н/д	4.91	0.75	4.32	н/д	163.872	н/д	н/д	161.876	н/д	н/д	н/д	0.782	н/д	24	0
23.03.26	49.74	45.15	н/д	4.59	0.74	4.33	н/д	164.050	н/д	н/д	162.135	н/д	н/д	н/д	0.732	н/д	24	0
24.03.26	49.30	44.80	н/д	4.50	0.73	4.33	н/д	164.182	н/д	н/д	162.308	н/д	н/д	н/д	0.719	н/д	24	0
25.03.26	47.18	43.12	н/д	4.06	0.71	4.32	н/д	164.092	н/д	н/д	162.376	н/д	н/д	н/д	0.646	н/д	24	0
26.03.26	45.72	41.70	н/д	4.02	0.70	4.16	н/д	155.098	н/д	н/д	153.576	н/д	н/д	н/д	0.606	н/д	24	0
27.03.26	44.44	40.49	н/д	3.95	0.68	3.92	н/д	143.895	н/д	н/д	142.568	н/д	н/д	н/д	0.553	н/д	24	0
28.03.26	41.32	37.91	н/д	3.41	0.66	3.85	н/д	139.488	н/д	н/д	138.379	н/д	н/д	н/д	0.462	н/д	24	0
29.03.26	42.95	39.22	н/д	3.73	0.67	3.85	н/д	139.275	н/д	н/д	138.084	н/д	н/д	н/д	0.506	н/д	24	0
30.03.26	42.73	38.72	н/д	4.02	0.66	3.65	н/д	125.207	н/д	н/д	124.145	н/д	н/д	н/д	0.490	н/д	24	0
31.03.26	42.90	38.54	н/д	4.36	0.66	3.48	н/д	115.837	н/д	н/д	114.844	н/д	н/д	н/д	0.493	н/д	24	0
01.04.26	42.80	38.55	н/д	4.25	0.66	3.52	н/д	117.052	н/д	н/д	116.053	н/д	н/д	н/д	0.486	н/д	24	0
02.04.26	42.47	38.38	н/д	4.09	0.65	3.53	н/д	117.715	н/д	н/д	116.728	н/д	н/д	н/д	0.470	н/д	24	0
03.04.26	42.99	38.77	н/д	4.22	0.65	3.51	н/д	117.863	н/д	н/д	116.846	н/д	н/д	н/д	0.486	н/д	24	0
04.04.26	42.91	38.63	н/д	4.29	0.65	3.51	н/д	117.890	н/д	н/д	116.883	н/д	н/д	н/д	0.493	н/д	24	0
05.04.26	42.64	38.37	н/д	4.27	0.65	3.50	н/д	117.872	н/д	н/д	116.879	н/д	н/д	н/д	0.492	н/д	24	0
06.04.26	42.71	38.45	н/д	4.26	0.64	3.51	н/д	118.102	н/д	н/д	117.100	н/д	н/д	н/д	0.492	н/д	24	0
07.04.26	43.07	38.71	н/д	4.36	0.64	3.54	н/д	118.063	н/д	н/д	117.039	н/д	н/д	н/д	0.503	н/д	24	0
08.04.26	42.92	38.67	н/д	4.25	0.64	3.56	н/д	117.860	н/д	н/д	116.841	н/д	н/д	н/д	0.489	н/д	24	0
09.04.26	43.01	38.75	н/д	4.26	0.64	3.54	н/д	117.695	н/д	н/д	116.681	н/д	н/д	н/д	0.489	н/д	24	0
10.04.26	41.51	37.37	н/д	4.14	0.63	3.53	н/д	117.600	н/д	н/д	116.661	н/д	н/д	н/д	0.476	н/д	24	0
11.04.26	43.10	38.50	н/д	4.60	0.63	3.51	н/д	117.455	н/д	н/д	116.439	н/д	н/д	н/д	0.529	н/д	24	0
12.04.26	43.10	38.45	н/д	4.65	0.63	3.50	н/д	117.465	н/д	н/д	116.448	н/д	н/д	н/д	0.534	н/д	24	0
13.04.26	43.45	38.82	н/д	4.62	0.63	3.53	н/д	117.475	н/д	н/д	116.437	н/д	н/д	н/д	0.531	н/д	24	0
14.04.26	44.92	40.22	н/д	4.70	0.64	3.55	н/д	117.945	н/д	н/д	116.834	н/д	н/д	н/д	0.542	н/д	24	0
15.04.26	45.04	40.36	н/д	4.69	0.64	3.50	н/д	118.080	н/д	н/д	116.953	н/д	н/д	н/д	0.541	н/д	24	0
16.04.26	45.11	40.38	н/д	4.73	0.64	3.47	н/д	117.975	н/д	н/д	116.846	н/д	н/д	н/д	0.546	н/д	24	0
17.04.26	44.96	40.29	н/д	4.67	0.63	3.48	н/д	118.222	н/д	н/д	117.100	н/д	н/д	н/д	0.539	н/д	24	0
18.04.26	44.37	39.93	н/д	4.44	0.63	3.50	н/д	118.322	н/д	н/д	117.232	н/д	н/д	н/д	0.513	н/д	24	0
19.04.26	44.47	39.99	н/д	4.48	0.62	3.50	н/д	118.402	н/д	н/д	117.309	н/д	н/д	н/д	0.518	н/д	24	0
20.04.26	44.51	40.08	н/д	4.42	0.62	3.49	н/д	118.838	н/д	н/д	117.735	н/д	н/д	н/д	0.513	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	3996.647	---	---	3959.089	---	---	---	16.954	---	744	0
Среднее	44.74	40.39	---	4.35	0.66	3.70	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.03.26 24:00	25270.343	0.000	0.000	24876.877	0.000	0.000	0.000	177.738	0.000	4984	0
20.04.26 24:00	29266.992	0.000	0.000	28835.966	0.000	0.000	0.000	194.694	0.000	5728	0
Итого за период	3996.649	0.000	0.000	3959.089	0.000	0.000	---	16.956	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____