

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.03.26 по 20.04.26**

Объект: г. Октябрьский, Чапаева, 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 405 Заводской номер: 5578692
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.03.26	51.9	42.0	42.281	0.410	24.00
22.03.26	51.7	42.0	42.289	0.405	24.00
23.03.26	50.5	41.3	42.406	0.385	24.00
24.03.26	50.1	41.0	42.465	0.382	24.00
25.03.26	47.6	39.5	42.434	0.340	24.00
26.03.26	46.6	38.3	39.609	0.323	24.00
27.03.26	44.9	37.1	37.336	0.288	24.00
28.03.26	42.1	35.1	36.699	0.253	24.00
29.03.26	43.6	36.2	36.953	0.273	24.00
30.03.26	43.5	35.4	32.746	0.261	24.00
31.03.26	43.5	35.1	30.961	0.259	24.00
01.04.26	43.4	35.2	31.516	0.256	24.00
02.04.26	43.2	35.2	31.734	0.253	24.00
03.04.26	43.7	35.4	31.723	0.258	24.00
04.04.26	43.6	35.4	31.742	0.258	24.00
05.04.26	43.3	35.2	31.734	0.256	24.00
06.04.26	43.4	35.2	31.684	0.255	24.00
07.04.26	43.8	35.5	31.781	0.262	24.00
08.04.26	43.6	35.2	30.547	0.253	24.00
09.04.26	43.7	35.2	30.074	0.253	24.00
10.04.26	42.1	34.1	30.031	0.240	24.00
11.04.26	43.8	35.0	29.977	0.262	24.00
12.04.26	43.7	34.9	29.980	0.263	24.00
13.04.26	44.3	35.2	30.043	0.269	24.00
14.04.26	45.6	36.2	30.328	0.281	24.00
15.04.26	45.7	36.4	30.609	0.282	24.00
16.04.26	45.8	36.5	30.734	0.283	24.00
17.04.26	45.6	36.5	30.691	0.274	24.00
18.04.26	45.0	36.1	30.754	0.271	24.00
19.04.26	45.1	36.3	30.789	0.270	24.00
20.04.26	45.2	36.4	30.902	0.268	24.00
Итого	---	---	1043.555	8.847	744.00
Среднее	45.1	36.6	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.03.26 24:00	35393.184	436.185	21655.000
20.04.26 24:00	36436.738	445.032	22399.000
Итого за период	1043.554	8.847	744.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____