

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060470
 Номер абонента:
 Адрес установки: ул. Островского 51
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,489	163,0	---	---
2	80	0,480	160,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 21.03.2026 по 20.04.2026**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.03	3,696	373,6	368,6	---	5,0	66,08	56,21	0,60	0,50	24,00
22.03	3,762	373,6	368,7	---	5,0	66,31	56,27	0,60	0,50	24,00
23.03	3,809	385,1	380,0	---	5,1	66,77	56,90	0,60	0,50	24,00
24.03	3,992	436,4	430,6	---	5,8	67,99	58,86	0,60	0,50	24,00
25.03	3,935	440,4	434,5	---	5,9	67,80	58,89	0,60	0,50	24,00
26.03	3,731	447,7	441,4	---	6,3	66,07	57,76	0,60	0,50	24,00
27.03	3,586	391,4	386,1	---	5,3	66,70	57,56	0,60	0,50	24,00
Итого:	26,51	2848,4	2810,0	0,0	38,4	66,85	57,56	0,60	0,50	168,00
28.03	3,563	427,0	420,7	---	6,2	65,99	57,67	0,60	0,50	24,00
29.03	3,682	499,6	492,1	---	7,5	66,40	59,05	0,60	0,50	24,00
30.03	3,554	502,5	494,8	---	7,7	65,61	58,56	0,60	0,50	24,00
31.03	3,581	524,2	516,1	---	8,1	65,88	59,07	0,60	0,50	24,00
01.04	3,566	534,8	526,6	---	8,3	66,09	59,45	0,60	0,50	24,00
02.04	2,398	148,1	146,2	---	1,9	65,31	49,14	0,60	0,50	24,00
03.04	2,440	143,5	141,6	---	1,9	64,91	47,92	0,60	0,50	24,00
Итого:	22,79	2779,7	2738,1	0,0	41,6	65,90	57,73	0,60	0,50	168,00
04.04	2,505	144,8	142,9	---	1,9	65,40	48,12	0,60	0,50	24,00
05.04	2,601	144,7	142,8	---	1,8	65,56	47,60	0,60	0,50	24,00
06.04	2,551	144,4	142,5	---	1,9	65,27	47,62	0,60	0,50	24,00
07.04	2,562	142,7	140,8	---	1,9	65,05	47,11	0,60	0,50	24,00
08.04	2,556	141,3	139,4	---	1,9	65,67	47,59	0,60	0,50	24,00
09.04	2,541	143,1	141,1	---	2,1	65,49	47,76	0,60	0,50	24,00
10.04	2,544	142,9	140,8	---	2,1	64,98	47,20	0,60	0,50	24,00
Итого:	17,86	1003,8	990,2	0,0	13,6	65,35	47,57	0,60	0,50	168,00
11.04	2,662	143,1	141,1	---	2,0	65,79	47,20	0,60	0,50	24,00
12.04	2,673	143,4	141,5	---	2,0	66,21	47,60	0,60	0,50	24,00
13.04	2,666	143,3	141,3	---	2,0	65,80	47,22	0,60	0,50	24,00
14.04	2,734	144,5	142,7	---	1,8	67,68	48,79	0,60	0,50	24,00
15.04	2,661	145,8	143,9	---	1,9	67,10	48,87	0,60	0,50	24,00
16.04	2,728	148,3	146,4	---	1,9	67,59	49,21	0,60	0,50	24,00
17.04	2,766	149,6	147,7	---	1,9	67,83	49,36	0,60	0,50	24,00
Итого:	18,89	1018,0	1004,6	0,0	13,4	66,87	48,33	0,60	0,50	168,00
18.04	2,738	149,4	147,5	---	1,9	67,79	49,48	0,60	0,50	24,00
19.04	2,668	149,5	147,5	---	2,0	67,09	49,26	0,60	0,50	24,00
20.04	2,693	149,3	147,4	---	1,9	67,33	49,31	0,60	0,50	24,00
Итого:	8,10	448,2	442,3	0,0	5,8	67,40	49,35	0,60	0,50	72,00
Итого:	94,15	8098,1	7985,3	0,0	112,8	66,37	54,76	0,60	0,50	744,0

dT= 11,61

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q = 94,15		Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
Показания интеграторов	На 24:00 20.03.2026	На 24:00 20.04.2026	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	9085,05	9179,20	94,15
Расход теплоносителя M1, т	662901,0	670999,1	8098,1
Расход теплоносителя M2, т	664728,3	672713,6	7985,3
Время наработки, ч	70107,2	70851,2	744,0
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____