

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/25г.-19/01/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Королева 15
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C
G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч

Заводской номер 00231385 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х2935 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
20/12/25	68.83	48.66	120.64	119.33	1.31	16.19	16.69	2.428	0.0000	24	0	
21/12/25	69.02	48.63	120.73	119.40	1.33	16.19	16.70	2.458	0.0000	24	0	
22/12/25	68.48	48.60	121.53	120.09	1.44	16.20	16.71	2.413	0.0000	24	0	
23/12/25	66.88	49.70	141.13	139.49	1.64	16.22	16.77	2.423	0.0000	24	0	
24/12/25	69.20	50.59	140.07	142.56	-2.49	16.16	16.72	2.596	0.0000	24	0	
25/12/25	71.47	51.13	136.62	134.85	1.77	16.15	16.69	2.775	0.0000	24	0	
26/12/25	71.29	50.88	135.51	135.41	0.10	16.15	16.69	2.763	0.0000	24	0	
27/12/25	71.04	51.13	137.69	135.87	1.82	16.17	16.71	2.739	0.0000	24	0	
28/12/25	70.82	51.29	137.60	136.00	1.60	16.17	16.72	2.686	0.0000	24	0	
29/12/25	71.14	52.26	145.56	143.89	1.67	16.30	16.85	2.745	0.0000	24	0	
30/12/25	71.18	53.21	154.48	155.93	-1.45	16.46	16.99	2.773	0.0000	24	0	
31/12/25	70.91	53.14	154.20	152.22	1.98	16.47	17.00	2.735	0.0000	24	0	
01/01/26	71.00	53.01	152.09	150.06	2.03	16.46	17.01	2.736	0.0000	24	0	
02/01/26	71.00	52.68	151.15	148.95	2.20	16.46	17.00	2.766	0.0000	24	0	
03/01/26	71.15	52.97	156.45	154.21	2.24	16.46	17.01	2.841	0.0000	24	0	
04/01/26	71.11	53.39	161.82	159.36	2.46	16.46	17.01	2.863	0.0000	24	0	
05/01/26	70.91	53.69	163.64	161.16	2.48	16.47	17.02	2.814	0.0000	24	0	
06/01/26	70.16	53.30	162.62	160.38	2.24	16.47	17.02	2.737	0.0000	24	0	
07/01/26	69.09	52.47	161.32	159.14	2.18	16.47	17.00	2.678	0.0000	24	0	
08/01/26	66.76	51.95	172.66	171.29	1.37	16.45	17.01	2.549	0.0000	24	0	
09/01/26	65.56	51.44	177.50	175.24	2.26	16.43	17.00	2.504	0.0000	24	0	
10/01/26	65.84	51.49	176.70	174.87	1.83	16.42	16.99	2.532	0.0000	24	0	
11/01/26	65.65	51.34	176.40	174.92	1.48	16.41	16.99	2.520	0.0000	24	0	
12/01/26	64.27	50.81	181.65	180.10	1.55	16.41	17.02	2.440	0.0000	24	0	
13/01/26	63.90	50.88	185.41	184.35	1.06	16.41	17.04	2.406	0.0000	24	0	
14/01/26	64.65	51.04	179.32	177.97	1.35	16.40	17.03	2.434	0.0000	24	0	
15/01/26	67.88	52.45	168.72	167.67	1.05	16.41	17.02	2.598	0.0000	24	0	
16/01/26	71.57	53.92	158.80	157.70	1.10	16.41	16.99	2.799	0.0000	24	0	
17/01/26	73.93	54.84	155.74	154.56	1.18	16.39	16.98	2.968	0.0000	24	0	
18/01/26	74.09	54.83	156.01	155.12	0.89	16.40	16.99	3.000	0.0000	24	0	
19/01/26	70.04	52.35	153.07	151.86	1.21	16.41	17.00	2.703	0.0000	24	0	
Итого:			4796.83	4753.95	42.88			82.422	0.0000	744	0	
Средние:	69.31	51.87				16.35	16.91					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3049ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____