

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/25г.-19/01/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Ак. Королева 9
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: Вкт-7
Пределы измерений:
G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00224021 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хF40E ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
20/12/25	68.69	53.16	181.44	180.05	1.39	5.58	5.42	2.815	0.0000	24	0	
21/12/25	68.89	53.02	181.26	179.87	1.39	5.58	5.42	2.876	0.0000	24	0	
22/12/25	68.34	52.77	180.46	179.66	0.80	5.58	5.43	2.809	0.0000	24	0	
23/12/25	66.88	52.85	194.39	193.27	1.12	5.80	5.61	2.727	0.0000	24	0	
24/12/25	69.21	54.84	210.60	209.39	1.21	5.96	5.73	3.028	0.0000	24	0	
25/12/25	71.33	55.96	209.21	208.11	1.10	5.93	5.70	3.213	0.0000	24	0	
26/12/25	71.14	55.68	209.12	207.97	1.15	5.94	5.70	3.234	0.0000	24	0	
27/12/25	70.89	55.67	210.19	208.90	1.29	5.96	5.72	3.199	0.0000	24	0	
28/12/25	70.68	55.68	209.68	208.44	1.24	5.96	5.73	3.141	0.0000	24	0	
29/12/25	70.98	56.20	211.14	209.94	1.20	6.14	5.90	3.119	0.0000	24	0	
30/12/25	71.01	56.44	211.80	210.55	1.25	6.34	6.09	3.086	0.0000	24	0	
31/12/25	70.74	56.33	211.38	210.10	1.28	6.36	6.11	3.045	0.0000	24	0	
01/01/26	70.83	56.32	211.84	210.48	1.36	6.34	6.09	3.072	0.0000	24	0	
02/01/26	70.83	56.11	211.56	210.08	1.48	6.33	6.08	3.113	0.0000	24	0	
03/01/26	70.98	56.05	212.33	210.96	1.37	6.35	6.10	3.170	0.0000	24	0	
04/01/26	70.93	55.96	212.67	211.58	1.09	6.36	6.11	3.185	0.0000	24	0	
05/01/26	70.73	56.19	212.60	212.29	0.31	6.38	6.12	3.089	0.0000	24	0	
06/01/26	69.98	55.81	212.34	212.34	0.00	6.37	6.12	3.010	0.0000	24	0	
07/01/26	68.91	55.06	211.64	211.64	0.00	6.37	6.12	2.929	0.0000	24	0	
08/01/26	66.65	53.76	213.93	213.93	0.00	6.39	6.13	2.758	0.0000	24	0	
09/01/26	65.38	52.91	215.07	215.07	0.00	6.38	6.12	2.681	0.0000	24	0	
10/01/26	65.66	53.03	214.83	214.83	0.00	6.36	6.10	2.714	0.0000	24	0	
11/01/26	65.46	52.84	214.67	214.67	0.00	6.35	6.09	2.705	0.0000	24	0	
12/01/26	64.12	52.03	215.95	215.87	0.08	6.37	6.11	2.606	0.0000	24	0	
13/01/26	63.85	51.99	218.24	217.39	0.85	6.40	6.13	2.586	0.0000	24	0	
14/01/26	64.60	52.37	218.29	216.50	1.79	6.38	6.11	2.667	0.0000	24	0	
15/01/26	67.73	54.28	215.68	213.47	2.21	6.33	6.07	2.901	0.0000	24	0	
16/01/26	71.42	56.45	213.52	211.14	2.38	6.30	6.05	3.197	0.0000	24	0	
17/01/26	73.71	57.74	212.64	210.05	2.59	6.27	6.02	3.396	0.0000	24	0	
18/01/26	73.86	57.78	212.04	209.74	2.30	6.28	6.03	3.413	0.0000	24	0	
19/01/26	69.82	55.17	212.08	210.10	1.98	6.29	6.04	3.106	0.0000	24	0	
Итого:			6482.59	6448.38	34.21			92.590	0.0000	744	0	
Средние:	69.16	54.85				6.18	5.94					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5427ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____