

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/25г.-19/01/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Ак Королева 9а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ВКТ-7
Пределы измерений:
G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00182902 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0жЕС24 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
20/12/25	66.63	54.67	242.30	243.90	-1.60	5.63	5.51	2.897	0.0000	24	0	
21/12/25	66.83	54.72	241.97	243.62	-1.65	5.63	5.52	2.929	0.0000	24	0	
22/12/25	66.40	54.78	247.84	249.32	-1.48	5.64	5.52	2.877	0.0000	24	0	
23/12/25	66.43	55.28	258.26	259.80	-1.54	5.66	5.52	2.876	0.0000	24	0	
24/12/25	69.50	56.13	237.01	238.71	-1.70	5.58	5.47	3.165	0.0000	24	0	
25/12/25	71.35	56.61	226.72	228.58	-1.86	5.56	5.46	3.341	0.0000	24	0	
26/12/25	69.54	55.73	234.76	236.58	-1.82	5.57	5.46	3.241	0.0000	24	0	
27/12/25	68.15	55.21	242.24	243.86	-1.62	5.58	5.46	3.133	0.0000	24	0	
28/12/25	68.02	55.26	242.82	244.48	-1.66	5.58	5.47	3.096	0.0000	24	0	
29/12/25	68.58	56.21	252.67	254.35	-1.68	5.75	5.62	3.123	0.0000	24	0	
30/12/25	68.96	57.14	265.87	267.58	-1.71	5.93	5.79	3.141	0.0000	24	0	
31/12/25	68.74	57.03	266.45	268.17	-1.72	5.94	5.80	3.118	0.0000	24	0	
01/01/26	68.74	56.84	263.75	265.43	-1.68	5.93	5.79	3.137	0.0000	24	0	
02/01/26	68.70	56.62	261.90	263.60	-1.70	5.92	5.78	3.162	0.0000	24	0	
03/01/26	67.63	55.93	267.25	268.93	-1.68	5.92	5.78	3.121	0.0000	24	0	
04/01/26	66.71	55.46	274.24	275.89	-1.65	5.92	5.77	3.084	0.0000	24	0	
05/01/26	66.68	55.70	277.74	279.39	-1.65	5.93	5.78	3.048	0.0000	24	0	
06/01/26	65.96	55.19	276.20	277.79	-1.59	5.93	5.78	2.975	0.0000	24	0	
07/01/26	64.89	54.33	274.38	275.90	-1.52	5.93	5.78	2.895	0.0000	24	0	
08/01/26	65.14	54.90	282.13	283.66	-1.53	5.95	5.79	2.888	0.0000	24	0	
09/01/26	65.37	55.23	284.03	285.55	-1.52	5.94	5.78	2.876	0.0000	24	0	
10/01/26	65.70	55.40	283.36	284.93	-1.57	5.93	5.77	2.919	0.0000	24	0	
11/01/26	65.51	55.28	282.52	284.06	-1.54	5.92	5.76	2.891	0.0000	24	0	
12/01/26	63.45	54.19	297.08	298.51	-1.43	5.93	5.75	2.749	0.0000	24	0	
13/01/26	61.20	52.91	314.37	315.77	-1.40	5.95	5.75	2.603	0.0000	24	0	
14/01/26	62.75	53.74	301.53	302.94	-1.41	5.94	5.75	2.718	0.0000	24	0	
15/01/26	67.17	56.40	281.57	283.23	-1.66	5.91	5.75	3.032	0.0000	24	0	
16/01/26	70.27	58.14	270.87	272.62	-1.75	5.91	5.75	3.287	0.0000	24	0	
17/01/26	71.60	59.02	275.79	277.71	-1.92	5.87	5.72	3.469	0.0000	24	0	
18/01/26	71.76	59.10	276.11	278.10	-1.99	5.88	5.73	3.495	0.0000	24	0	
19/01/26	68.61	57.11	271.95	273.61	-1.66	5.90	5.75	3.124	0.0000	24	0	
Итого:			8275.68	8326.57	-50.89			94.410	0.0000	744	0	
Средние:	67.32	55.81				5.82	5.68					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14666ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____