

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/25г.-19/01/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, ул. Ленина 16
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00168996 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х0D8В ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
20/12/25	66.01	57.65	321.50	321.50	0.00	6.38	5.94	2.688	0.0000	24	0	*
21/12/25	65.75	57.36	320.61	320.61	0.00	6.38	5.95	2.691	0.0000	24	0	*
22/12/25	66.06	57.81	325.36	325.36	0.00	6.43	5.98	2.685	0.0000	24	0	*
23/12/25	65.57	57.49	325.26	325.26	0.00	6.48	6.03	2.630	0.0000	24	0	*
24/12/25	70.15	60.74	324.86	324.86	0.00	6.44	5.99	3.060	0.0000	24	0	*
25/12/25	73.29	63.17	324.27	324.27	0.00	6.43	5.99	3.284	0.0000	24	0	*
26/12/25	70.07	60.76	325.49	325.49	0.00	6.48	6.03	3.029	0.0000	24	0	*
27/12/25	67.83	59.03	325.88	325.88	0.00	6.49	6.04	2.869	0.0000	24	0	*
28/12/25	67.42	58.74	325.74	325.74	0.00	6.48	6.03	2.830	0.0000	24	0	*
29/12/25	67.74	59.10	325.81	325.81	0.00	6.50	6.05	2.818	0.0000	24	0	*
30/12/25	67.81	59.20	325.67	325.67	0.00	6.52	6.07	2.807	0.0000	24	0	*
31/12/25	67.68	59.15	325.94	325.94	0.00	6.52	6.07	2.785	0.0000	24	0	*
01/01/26	67.45	58.93	326.38	326.38	0.00	6.53	6.08	2.782	0.0000	24	0	*
02/01/26	67.41	58.83	325.54	325.54	0.00	6.50	6.06	2.796	0.0000	24	0	*
03/01/26	67.18	58.40	322.74	322.74	0.00	6.48	6.04	2.834	0.0000	24	0	*
04/01/26	67.49	58.65	322.85	322.85	0.00	6.48	6.04	2.856	0.0000	24	0	*
05/01/26	67.83	59.09	323.13	323.13	0.00	6.50	6.06	2.827	0.0000	24	0	*
06/01/26	66.81	58.34	323.22	323.22	0.00	6.46	6.02	2.742	0.0000	24	0	*
07/01/26	59.20	52.04	314.72	314.72	0.00	6.19	5.78	2.252	0.0000	24	0	*
08/01/26	64.96	56.65	314.07	314.07	0.00	6.33	5.91	2.611	0.0000	24	0	*
09/01/26	64.91	56.63	313.83	313.83	0.00	6.37	5.95	2.599	0.0000	24	0	*
10/01/26	64.49	56.33	314.11	314.11	0.00	6.36	5.94	2.561	0.0000	24	0	*
11/01/26	64.56	56.38	313.90	313.90	0.00	6.35	5.94	2.569	0.0000	24	0	*
12/01/26	63.19	55.38	314.90	314.90	0.00	6.35	5.94	2.458	0.0000	24	0	*
13/01/26	61.65	54.11	314.43	314.43	0.00	6.35	5.94	2.370	0.0000	24	0	*
14/01/26	63.01	55.06	312.10	312.10	0.00	6.33	5.93	2.482	0.0000	24	0	*
15/01/26	66.74	57.88	311.53	311.53	0.00	6.33	5.93	2.758	0.0000	24	0	*
16/01/26	70.33	60.55	311.17	311.17	0.00	6.33	5.93	3.046	0.0000	24	0	*
17/01/26	71.55	61.41	310.81	310.81	0.00	6.30	5.90	3.157	0.0000	24	0	*
18/01/26	70.89	60.93	310.70	310.70	0.00	6.33	5.93	3.099	0.0000	24	0	*
19/01/26	67.29	58.27	311.37	311.37	0.00	6.31	5.91	2.807	0.0000	24	0	*
Итого:			9907.89	9907.89	0.00			85.782	0.0000	744	0	
Средние:	66.84	58.19				6.41	5.98					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5404ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации