

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/25г.-19/01/26г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Сад. кольцо 13
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: ВКТ-7
Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00168988 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хFACF ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
20/12/25	65.57	54.63	298.69	300.47	-1.78	6.54	6.03	3.269	0.0000	24	0	
21/12/25	65.43	54.45	298.77	300.56	-1.79	6.54	6.03	3.277	0.0000	24	0	
22/12/25	63.97	53.57	298.80	300.39	-1.59	6.54	6.03	3.106	0.0000	24	0	
23/12/25	66.27	55.35	298.76	300.47	-1.71	6.55	6.04	3.262	0.0000	24	0	
24/12/25	69.90	57.40	298.05	300.06	-2.01	6.55	6.05	3.725	0.0000	24	0	
25/12/25	72.91	59.37	297.18	299.46	-2.28	6.47	5.97	4.026	0.0000	24	0	
26/12/25	69.79	57.31	298.00	300.03	-2.03	6.43	5.92	3.720	0.0000	24	0	
27/12/25	67.41	55.66	298.52	300.44	-1.92	6.43	5.91	3.507	0.0000	24	0	
28/12/25	67.20	55.63	298.50	300.42	-1.92	6.44	5.92	3.452	0.0000	24	0	
29/12/25	67.52	55.93	298.85	300.67	-1.82	6.44	5.92	3.463	0.0000	24	0	
30/12/25	67.61	56.12	299.47	301.17	-1.70	6.44	5.92	3.439	0.0000	24	0	
31/12/25	67.79	56.37	299.78	301.53	-1.75	6.44	5.92	3.427	0.0000	24	0	
01/01/26	67.46	56.03	299.49	301.26	-1.77	6.44	5.92	3.423	0.0000	24	0	
02/01/26	67.47	55.89	299.45	301.26	-1.81	6.44	5.92	3.467	0.0000	24	0	
03/01/26	67.08	55.37	298.71	300.63	-1.92	6.44	5.92	3.497	0.0000	24	0	
04/01/26	67.22	55.59	298.77	300.69	-1.92	6.45	5.93	3.475	0.0000	24	0	
05/01/26	67.60	56.04	298.86	300.64	-1.78	6.44	5.92	3.454	0.0000	24	0	
06/01/26	66.66	55.47	298.65	300.43	-1.78	6.44	5.92	3.340	0.0000	24	0	
07/01/26	64.34	53.67	298.79	300.46	-1.67	6.44	5.91	3.189	0.0000	24	0	
08/01/26	64.80	54.13	299.11	300.79	-1.68	6.43	5.91	3.192	0.0000	24	0	
09/01/26	64.52	53.95	298.85	300.54	-1.69	6.42	5.90	3.158	0.0000	24	0	
10/01/26	64.50	53.88	298.87	300.55	-1.68	6.42	5.90	3.173	0.0000	24	0	
11/01/26	64.38	53.77	299.12	300.80	-1.68	6.42	5.90	3.171	0.0000	24	0	
12/01/26	63.45	53.19	299.35	300.94	-1.59	6.42	5.89	3.071	0.0000	24	0	
13/01/26	61.66	51.95	299.61	301.03	-1.42	6.43	5.89	2.910	0.0000	24	0	
14/01/26	62.90	52.26	254.37	255.74	-1.37	6.38	5.97	2.703	0.0000	24	0	*
15/01/26	65.95	54.79	299.34	301.12	-1.78	6.39	5.89	3.341	0.0000	24	0	
16/01/26	69.65	57.11	298.56	300.61	-2.05	6.28	5.79	3.743	0.0000	24	0	
17/01/26	71.53	58.19	296.61	298.78	-2.17	6.31	5.82	3.960	0.0000	24	0	
18/01/26	70.71	57.57	296.09	298.25	-2.16	6.39	5.90	3.893	0.0000	24	0	
19/01/26	67.57	55.50	296.22	298.14	-1.92	6.39	5.89	3.580	0.0000	24	0	
Итого:			9212.19	9268.33	-56.14			105.413	0.0000	744	0	
Средние:	66.80	55.35				6.43	5.92					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14636ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____