ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/25г.-19/01/26г.

Абонент:Союз Управляющих Домами Договор N:_____
Адрес:Октябрьский, Сад. кольцо 9 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00182781 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0B62 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/12/25	65.53	49.81	82.89	83.61	-0.72	6.85	5.65	1.301	24	0	
21/12/25	65.38	49.65	82.87	83.59	-0.72	6.85	5.65	1.302	24	0	
22/12/25	63.93	49.04	82.96	83.60	-0.64	6.85	5.65	1.236	24	0	
23/12/25	66.21	50.56	82.92	83.64	-0.72	6.87	5.67	1.300	24	0	
24/12/25	69.88	52.07	82.72	83.46	-0.74	6.87	5.68	1.474	24	0	
25/12/25	72.83	53.63	82.60	83.34	-0.74	6.79	5.60	1.588	24	0	
26/12/25	69.71	51.83	82.80	83.53	-0.73	6.74	5.54	1.480	24	0	
27/12/25	67.35	50.43	82.97	83.69	-0.72	6.74	5.54	1.408	24	0	
28/12/25	67.15	50.44	83.00	83.72	-0.72	6.75	5.55	1.388	24	0	
29/12/25	67.46	50.82	82.92	83.64	-0.72	6.75	5.54	1.379	24	0	
30/12/25	67.55	51.03	83.13	83.85	-0.72	6.75	5.55	1.372	24	0	
31/12/25	67.75	51.27	83.28	84.00	-0.72	6.76	5.55	1.370	24	0	
01/01/26	67.41	50.97	83.25	83.97	-0.72	6.75	5.54	1.369	24	0	
02/01/26	67.42	50.87	83.22	83.94	-0.72	6.75	5.54	1.374	24	0	
03/01/26	67.02	50.28	83.04	83.76	-0.72	6.74	5.54	1.390	24	0	
04/01/26	67.17	50.40	83.03	83.75	-0.72	6.75	5.55	1.392	24	0	
05/01/26	67.55	50.89	83.06	83.78	-0.72	6.75	5.55	1.384	24	0	
06/01/26	66.60	50.60	83.01	83.73	-0.72	6.75	5.54	1.327	24	0	
07/01/26	64.31	49.01	82.98	83.70	-0.72	6.73	5.53	1.272	24	0	
08/01/26	64.76	49.56	83.00	83.72	-0.72	6.73	5.53	1.261	24	0	
09/01/26	64.49	49.41	82.98	83.70	-0.72	6.73	5.53	1.250	24	0	
10/01/26	64.46	49.38	82.98	83.70	-0.72	6.72	5.52	1.248	24	0	
11/01/26	64.34	49.19	83.02	83.74	-0.72	6.73	5.53	1.258	24	0	
12/01/26	63.39	48.74	83.20	83.78	-0.58	6.72	5.52	1.218	24	0	
13/01/26	61.63	47.77	83.33	83.81	-0.48	6.72	5.52	1.153	24	0	
14/01/26	62.89	47.76	71.72	72.20	-0.48	6.66	5.52	1.088	24	0	*
15/01/26	65.91	49.92	82.89	83.61	-0.72	6.71	5.52	1.323	24	0	
16/01/26	69.61	51.84	82.71	83.45	-0.74	6.61	5.41	1.470	24	0	
17/01/26	71.47	52.53	82.25	83.11	-0.86	6.63	5.45	1.558	24	0	
18/01/26	70.62	51.84	82.16	83.08	-0.92	6.70	5.53	1.546	24	0	
19/01/26	67.52	50.23	82.31	83.03	-0.72	6.70	5.52	1.420	24	0	
Итого:			2559.20	2581.23	-22.03			41.899	744	0	
Средние:	66.75	50.37				6.74	5.55				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14635ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации