

Ведомость учета параметров потребления тепла и горячей воды

за период с 20.12.2025 по 19.01.2026

Потребитель:
Адрес: Салават-Батыра 6
Договор:

Тип прибора: ТСРВ-024М
Номер прибора: 105645

Наименьший расход теплоносителя Gmin:
Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Дата	Теплоснабжение								ГВС								ХВС	
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	M1, т	M2, т	ΔM, т	ΔQ, Гкал	Нараб., ч	T3, °C	V3, м3	T4, °C	V4, м3	ΔT, °C	ΔV, м3	ΔQ, Гкал	Нараб., ч	Vхв, м3	Нараб., ч
20.12.25	67,61	49,80	17,81	191,074	0,000	191,074	3,399	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
21.12.25	67,83	49,73	18,10	191,508	0,000	191,508	3,462	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
22.12.25	67,44	49,89	17,55	193,082	0,000	193,082	3,385	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
23.12.25	67,47	50,00	17,47	191,692	0,000	191,692	3,345	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
24.12.25	69,36	52,00	17,36	227,050	0,000	227,050	3,775	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
25.12.25	70,45	56,85	13,60	307,996	0,000	307,996	4,180	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
26.12.25	70,76	57,38	13,38	314,167	0,000	314,167	4,201	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
27.12.25	70,47	56,95	13,52	305,146	0,000	305,146	4,123	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
28.12.25	70,25	56,94	13,31	304,690	0,000	304,690	4,053	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
29.12.25	70,53	57,18	13,35	300,174	0,000	300,174	4,006	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
30.12.25	70,55	57,27	13,28	297,771	0,000	297,771	3,952	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
31.12.25	70,28	57,08	13,20	297,307	0,000	297,307	3,920	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
01.01.26	70,36	56,98	13,38	296,012	0,000	296,012	3,957	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
02.01.26	70,36	56,76	13,60	296,190	0,000	296,190	4,027	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
03.01.26	70,49	56,72	13,77	297,216	0,000	297,216	4,091	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
04.01.26	70,44	56,75	13,69	297,781	0,000	297,781	4,074	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
05.01.26	70,22	56,89	13,33	298,211	0,000	298,211	3,974	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
06.01.26	69,48	56,48	13,00	297,891	0,000	297,891	3,871	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
07.01.26	68,43	55,70	12,73	297,669	0,000	297,669	3,787	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
08.01.26	68,30	55,69	12,61	296,848	0,000	296,848	3,742	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
09.01.26	68,44	55,86	12,58	298,194	0,000	298,194	3,750	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
10.01.26	68,83	56,19	12,64	298,242	0,000	298,242	3,769	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
11.01.26	68,60	56,07	12,53	298,470	0,000	298,470	3,739	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
12.01.26	68,25	55,82	12,43	298,164	0,000	298,164	3,704	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
13.01.26	68,45	56,19	12,26	303,169	0,000	303,169	3,711	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
14.01.26	68,43	56,29	12,14	306,425	0,000	306,425	3,711	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
15.01.26	70,24	57,09	13,15	299,652	0,000	299,652	3,937	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
16.01.26	72,04	58,17	13,87	300,181	0,000	300,181	4,161	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
17.01.26	73,19	58,65	14,54	298,805	0,000	298,805	4,343	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
18.01.26	73,37	58,80	14,57	299,099	0,000	299,099	4,356	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
19.01.26	69,41	56,22	13,19	298,765	0,000	298,765	3,940	24,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	24,00	0,000	-
Итого	69,69	55,75	13,93	8798,640	0,000	8798,640	120,443	744,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	744,00	0,000	-

Показания счетчиков:

Теплоснабжение					ГВС				ХВС
Дата съема	M1, т	M2, т	ΔM, т	ΔQ, Гкал	V3, м3	V4, м3	ΔV, м3	ΔQ, Гкал	Vхв, м3
19.01.26	-	-	24934,227	312,774	-	-	-	0,000	-
19.12.25	-	-	16135,586	192,331	-	-	-	0,000	-
	-	-		-		-	-	-	-

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: