



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: Союз управляющих домами

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 38

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 178897

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	65,5	52,4	157,042	157,042	0,000	7,1	6,3	-	-	2,061	24,00
21.12.2025	65,3	52,0	156,700	156,700	0,000	7,1	6,3	-	-	2,071	24,00
22.12.2025	65,6	52,6	159,835	159,835	0,000	7,1	6,4	-	-	2,072	24,00
23.12.2025	65,1	52,5	159,258	159,258	0,000	7,2	6,4	-	-	2,014	24,00
24.12.2025	69,5	54,9	159,530	159,530	0,000	7,2	6,4	-	-	2,325	24,00
25.12.2025	72,8	56,9	159,548	159,548	0,000	7,1	6,4	-	-	2,533	24,00
26.12.2025	69,6	54,9	160,333	160,333	0,000	7,2	6,4	-	-	2,355	24,00
27.12.2025	67,4	53,5	160,510	160,510	0,000	7,2	6,4	-	-	2,227	24,00
28.12.2025	66,9	53,2	160,141	160,141	0,000	7,2	6,4	-	-	2,193	24,00
29.12.2025	67,3	53,6	160,333	160,333	0,000	7,2	6,4	-	-	2,194	24,00
30.12.2025	67,3	53,8	160,134	160,134	0,000	7,2	6,5	-	-	2,174	24,00
31.12.2025	67,2	53,8	160,132	160,132	0,000	7,2	6,5	-	-	2,151	24,00
01.01.2026	67,0	53,5	160,650	160,650	0,000	7,2	6,5	-	-	2,160	24,00
02.01.2026	66,9	53,3	160,059	160,059	0,000	7,2	6,4	-	-	2,178	24,00
03.01.2026	66,7	52,9	158,861	158,861	0,000	7,2	6,4	-	-	2,185	24,00
04.01.2026	67,0	53,1	159,009	159,009	0,000	7,2	6,4	-	-	2,211	24,00
05.01.2026	67,3	53,6	159,578	159,578	0,000	7,2	6,4	-	-	2,193	24,00
06.01.2026	66,4	53,1	159,599	159,599	0,000	7,2	6,4	-	-	2,123	24,00
07.01.2026	58,7	47,6	154,984	154,984	0,000	6,9	6,2	-	-	1,729	24,00
08.01.2026	64,5	51,5	154,878	154,878	0,000	7,0	6,3	-	-	2,021	24,00
09.01.2026	64,4	51,5	154,256	154,256	0,000	7,1	6,3	-	-	1,999	24,00
10.01.2026	64,0	51,2	154,369	154,369	0,000	7,1	6,3	-	-	1,976	24,00
11.01.2026	64,1	51,2	154,739	154,739	0,000	7,1	6,3	-	-	1,995	24,00
12.01.2026	62,8	50,4	154,412	154,412	0,000	7,1	6,3	-	-	1,905	24,00
13.01.2026	61,2	49,4	154,286	154,286	0,000	7,1	6,3	-	-	1,818	24,00
14.01.2026	62,5	50,2	154,302	154,302	0,000	7,0	6,3	-	-	1,895	24,00
15.01.2026	66,2	52,5	154,291	154,291	0,000	7,0	6,3	-	-	2,113	24,00
16.01.2026	69,7	54,5	154,073	154,073	0,000	7,0	6,3	-	-	2,345	24,00
17.01.2026	71,0	55,2	154,312	154,312	0,000	7,0	6,3	-	-	2,440	24,00
18.01.2026	70,4	54,7	153,844	153,844	0,000	7,0	6,3	-	-	2,416	24,00
19.01.2026	66,8	52,6	153,964	153,964	0,000	7,0	6,3	-	-	2,192	24,00
Итого	66,4	52,8	4877,962	4877,962	0,000	7,1	6,4	-	-	66,261	744,00

Всего к оплате

Qп = **66,261** Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = **0,000** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 12:11:09 134