

Тип теплосчётчика:
 Номер теплосчётчика:
 Номер абонента:
 Адрес установки:
 Система

ТЭМ-106
 3060226
 34 мкр., д. 5 Узел 1
 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	192,0	---	---
2	80	0,400	192,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 2025-12-20 по 2026-01-19**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.12	3,414	348,0	348,4	0,4	---	65,27	55,46	0,61	0,60	24,00
21.12	3,462	348,3	348,7	0,4	---	65,59	55,65	0,61	0,60	24,00
22.12	3,424	348,3	348,7	0,4	---	65,46	55,64	0,62	0,61	24,00
23.12	3,428	348,7	349,1	0,4	---	65,85	56,02	0,62	0,61	24,00
24.12	3,511	360,4	360,8	0,5	---	65,96	56,23	0,62	0,60	24,00
25.12	3,511	372,1	372,6	0,5	---	64,98	55,55	0,62	0,60	24,00
26.12	3,557	375,0	375,5	0,5	---	65,05	55,57	0,62	0,60	24,00
Итого:	24,31	2500,7	2503,7	3,1	0,0	65,44	55,73	0,62	0,60	168,00
27.12	3,569	379,0	379,5	0,5	---	65,22	55,80	0,63	0,61	24,00
28.12	3,495	378,0	378,5	0,6	---	64,41	55,17	0,63	0,60	24,00
29.12	3,493	378,6	379,1	0,6	---	64,81	55,59	0,63	0,61	24,00
30.12	3,410	377,4	377,9	0,6	---	64,34	55,31	0,63	0,61	24,00
31.12	3,382	375,9	376,4	0,6	---	63,88	54,89	0,63	0,60	24,00
01.01	3,388	376,7	377,3	0,6	---	63,69	54,70	0,63	0,60	24,00
02.01	3,434	376,2	376,8	0,6	---	63,85	54,73	0,62	0,60	24,00
Итого:	24,17	2641,7	2645,6	3,9	0,0	64,32	55,17	0,63	0,60	168,00
03.01	3,446	376,3	376,9	0,6	---	63,61	54,46	0,62	0,60	24,00
04.01	3,486	377,6	378,2	0,6	---	63,93	54,70	0,63	0,61	24,00
05.01	3,434	378,1	378,7	0,6	---	63,91	54,84	0,63	0,61	24,00
06.01	3,358	379,5	380,1	0,6	---	63,36	54,51	0,63	0,61	24,00
07.01	3,260	376,2	376,8	0,6	---	62,26	53,60	0,63	0,60	24,00
08.01	3,229	376,3	376,9	0,6	---	62,26	53,68	0,63	0,61	24,00
09.01	3,216	376,3	376,9	0,6	---	62,25	53,71	0,63	0,61	24,00
Итого:	23,43	2640,2	2644,5	4,2	0,0	63,08	54,21	0,63	0,61	168,00
10.01	3,242	374,2	374,8	0,6	---	62,69	54,03	0,63	0,61	24,00
11.01	3,255	371,1	371,7	0,6	---	62,98	54,21	0,63	0,61	24,00
12.01	3,151	386,7	387,4	0,7	---	61,71	53,57	0,64	0,61	24,00
13.01	3,072	398,9	399,7	0,8	---	60,48	52,79	0,64	0,61	24,00
14.01	3,150	386,6	387,3	0,8	---	61,44	53,30	0,63	0,61	24,00
15.01	3,404	375,7	376,5	0,7	---	64,10	55,05	0,63	0,61	24,00
16.01	3,696	369,8	370,6	0,8	---	67,21	57,22	0,62	0,60	24,00
Итого:	22,97	2662,9	2667,9	5,0	0,0	62,90	54,28	0,63	0,61	168,00
17.01	3,902	358,5	359,2	0,7	---	69,75	58,87	0,61	0,59	24,00
18.01	3,882	358,4	359,1	0,7	---	69,72	58,89	0,61	0,59	24,00
19.01	3,598	362,3	363,1	0,7	---	66,81	56,89	0,62	0,60	24,00
Итого:	11,38	1079,2	1081,4	2,1	0,0	68,75	58,21	0,61	0,60	72,00
Итого:	106,26	11524,7	11543,1	18,4	0,0	64,37	55,15	0,62	0,60	744,0
						dT=	9,22			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		106,26	
Показания интеграторов	На 24:00 2025-12-19	На 24:00 2026-01-19	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	8209,11	8315,37	106,26
Расход теплоносителя M1, т	707382,5	718907,3	11524,7
Расход теплоносителя M2, т	706945,2	718488,4	11543,1
Время наработки, ч	94946,7	95690,7	744,0
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____