

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060255
 Номер абонента:
 Адрес установки: 34 мкр., д. 5 Узел 4
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	192,0	---	---
2	80	0,400	192,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 2025-12-20 по 2026-01-19**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.12	2,612	206,0	206,8	0,9	---	64,78	52,10	0,52	0,51	24,00
21.12	2,641	206,7	207,6	0,8	---	65,07	52,30	0,52	0,51	24,00
22.12	2,621	208,1	209,0	0,8	---	64,97	52,38	0,52	0,52	24,00
23.12	2,618	208,2	209,0	0,9	---	65,36	52,78	0,52	0,51	24,00
24.12	2,711	231,0	232,1	1,1	---	65,46	53,73	0,52	0,51	24,00
25.12	2,743	252,1	253,4	1,3	---	64,62	53,75	0,52	0,51	24,00
26.12	2,786	258,1	259,4	1,3	---	64,70	53,91	0,53	0,51	24,00
Итого:	18,73	1570,2	1577,3	7,1	0,0	64,98	53,06	0,52	0,51	168,00
27.12	2,799	264,4	265,9	1,4	---	64,90	54,32	0,54	0,52	24,00
28.12	2,731	263,0	264,3	1,4	---	64,08	53,70	0,53	0,51	24,00
29.12	2,743	264,1	265,5	1,4	---	64,49	54,11	0,54	0,52	24,00
30.12	2,682	262,0	263,4	1,4	---	64,03	53,80	0,53	0,51	24,00
31.12	2,648	258,3	259,6	1,3	---	63,56	53,32	0,53	0,51	24,00
01.01	2,635	258,1	259,4	1,3	---	63,37	53,16	0,53	0,51	24,00
02.01	2,669	257,8	259,1	1,3	---	63,52	53,17	0,53	0,51	24,00
Итого:	18,91	1827,7	1837,2	9,5	0,0	64,00	53,66	0,53	0,51	168,00
03.01	2,685	258,7	260,0	1,3	---	63,27	52,89	0,53	0,51	24,00
04.01	2,714	261,0	262,3	1,4	---	63,58	53,18	0,53	0,51	24,00
05.01	2,682	262,2	263,6	1,4	---	63,59	53,37	0,54	0,52	24,00
06.01	2,637	263,8	265,1	1,4	---	63,07	53,08	0,54	0,52	24,00
07.01	2,543	258,0	259,3	1,3	---	61,95	52,10	0,53	0,51	24,00
08.01	2,519	258,1	259,4	1,3	---	61,96	52,20	0,53	0,51	24,00
09.01	2,510	258,7	260,0	1,3	---	61,93	52,23	0,53	0,51	24,00
Итого:	18,29	1820,4	1829,7	9,3	0,0	62,77	52,73	0,53	0,51	168,00
10.01	2,531	256,2	257,5	1,3	---	62,34	52,47	0,54	0,52	24,00
11.01	2,533	251,1	252,3	1,2	---	62,63	52,55	0,53	0,52	24,00
12.01	2,497	279,2	280,7	1,5	---	61,39	52,45	0,55	0,52	24,00
13.01	2,443	299,3	301,0	1,7	---	60,25	52,09	0,55	0,52	24,00
14.01	2,483	279,2	280,6	1,5	---	61,11	52,22	0,54	0,51	24,00
15.01	2,654	261,1	262,5	1,3	---	63,71	53,55	0,53	0,51	24,00
16.01	2,868	249,7	251,0	1,3	---	66,70	55,22	0,52	0,51	24,00
Итого:	18,01	1875,8	1885,6	9,7	0,0	62,49	52,90	0,54	0,52	168,00
17.01	3,017	229,1	230,1	1,1	---	69,25	56,09	0,51	0,50	24,00
18.01	3,025	229,2	230,3	1,1	---	69,25	56,07	0,52	0,50	24,00
19.01	2,804	235,2	236,3	1,1	---	66,39	54,48	0,52	0,51	24,00
Итого:	8,85	693,6	696,8	3,2	0,0	68,28	55,53	0,52	0,50	72,00
Итого:	82,79	7787,7	7826,6	38,8	0,0	63,93	53,30	0,53	0,51	744,0
						dT=	10,63			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		82,79	
Показания интеграторов	На 24:00 2025-12-19	На 24:00 2026-01-19	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	4199,68	4282,47	82,79
Расход теплоносителя M1, т	377752,2	385539,9	7787,7
Расход теплоносителя M2, т	380080,5	387907,1	7826,6
Время наработки, ч	57556,2	58300,2	744,0
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____