

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.12.2025 по 19.01.2026

Потребитель:

Адрес: ул. Гаражная д. 6

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA929

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		Давление P, МПа		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.	P под.	P обр.		
20.12.25	1,509	129,571	131,556	65,39	53,72	0,54	0,51	24,00	24,00
21.12.25	1,508	129,624	131,538	65,23	53,59	0,54	0,51	24,00	24,00
22.12.25	1,436	129,519	131,435	63,79	52,69	0,54	0,51	24,00	24,00
23.12.25	1,522	129,603	131,514	66,07	54,31	0,54	0,51	24,00	24,00
24.12.25	1,693	129,566	131,405	69,62	56,54	0,54	0,51	24,00	24,00
25.12.25	1,820	129,390	131,313	72,68	58,61	0,53	0,50	24,00	24,00
26.12.25	1,687	129,445	131,344	69,60	56,56	0,53	0,50	24,00	24,00
27.12.25	1,598	129,510	131,374	67,20	54,85	0,53	0,50	24,00	24,00
28.12.25	1,589	129,472	131,361	66,99	54,70	0,53	0,50	24,00	24,00
29.12.25	1,589	129,357	131,213	67,31	55,01	0,53	0,50	23,58	24,00
30.12.25	1,590	129,610	131,565	67,40	55,12	0,53	0,50	23,59	24,00
31.12.25	1,585	129,992	131,789	67,59	55,39	0,53	0,50	24,00	24,00
01.01.26	1,570	129,772	131,685	67,26	55,15	0,53	0,50	24,00	24,00
02.01.26	1,583	129,835	131,613	67,27	55,06	0,53	0,50	24,00	24,00
03.01.26	1,591	129,518	131,292	66,87	54,56	0,53	0,50	24,00	24,00
04.01.26	1,587	129,484	131,306	67,00	54,73	0,53	0,50	24,00	24,00
05.01.26	1,598	129,477	131,331	67,40	55,04	0,53	0,50	24,00	24,00
06.01.26	1,547	129,376	131,212	66,49	54,52	0,53	0,50	24,00	24,00
07.01.26	1,470	129,373	131,140	64,16	52,77	0,53	0,50	24,00	24,00
08.01.26	1,482	129,394	131,194	64,62	53,15	0,53	0,50	24,00	24,00
09.01.26	1,461	129,380	131,145	64,34	53,03	0,53	0,50	24,00	24,00
10.01.26	1,466	129,398	131,149	64,32	52,97	0,53	0,50	24,00	24,00
11.01.26	1,464	129,434	131,178	64,20	52,87	0,53	0,50	24,00	24,00
12.01.26	1,418	129,421	131,138	63,29	52,31	0,53	0,50	24,00	24,00
13.01.26	1,347	129,473	131,166	61,50	51,08	0,53	0,50	24,00	24,00
14.01.26	1,331	117,233	118,828	61,13	50,37	0,48	0,45	24,00	24,00
15.01.26	1,615	130,821	132,575	65,71	53,35	0,52	0,49	24,00	24,00
16.01.26	1,791	130,790	132,545	69,37	55,66	0,51	0,48	24,00	24,00
17.01.26	1,874	130,163	131,882	71,28	56,88	0,51	0,49	24,00	24,00
18.01.26	1,840	129,786	131,508	70,49	56,30	0,52	0,49	24,00	24,00
19.01.26	1,696	129,493	131,152	67,34	54,23	0,52	0,49	24,00	24,00
Итого	48,859	4006,282	4062,446	66,55	54,36	0,53	0,50	743,17	744,00

Показания интеграторов	На 19.12.25	На 19.01.26	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	12305,703	16311,985	4006,282
Масса в обратном трубопроводе, т	12488,135	16550,580	4062,445
Тепловая энергия, Гкал	79,257	128,116	48,859

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____