

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 20.12.2025 по 19.01.2026

Потребитель: УК "Жилье"

Адрес: ул. Горького д. 2 Узел 1

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7 № 170234

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал) Q1	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2		
20.12.2025	65,0	51,7	126,400	127,020	-0,620	5,09	5,05	1,676	24,00
21.12.2025	64,9	51,6	126,380	127,050	-0,670	5,13	5,09	1,667	24,00
22.12.2025	63,4	50,9	126,490	127,130	-0,640	5,11	5,07	1,590	24,00
23.12.2025	65,7	52,4	126,580	127,290	-0,710	5,11	5,06	1,678	24,00
24.12.2025	69,2	54,2	126,040	126,820	-0,780	5,11	5,07	1,886	24,00
25.12.2025	72,2	56,0	125,830	126,710	-0,880	5,02	4,99	2,041	24,00
26.12.2025	69,2	54,2	126,040	126,820	-0,780	4,98	4,94	1,889	24,00
27.12.2025	66,8	52,7	126,260	127,180	-0,920	4,99	4,95	1,786	24,00
28.12.2025	66,6	52,7	126,270	127,190	-0,920	4,99	4,95	1,760	24,00
29.12.2025	66,9	53,0	126,420	127,220	-0,800	5,00	4,95	1,758	24,00
30.12.2025	67,0	53,2	126,800	127,670	-0,870	4,99	4,95	1,757	24,00
31.12.2025	67,2	53,4	126,920	127,720	-0,800	5,00	4,95	1,757	24,00
01.01.2026	66,9	53,2	126,520	127,430	-0,910	4,99	4,95	1,733	24,00
02.01.2026	66,9	53,0	126,440	127,210	-0,770	4,99	4,95	1,754	24,00
03.01.2026	66,5	52,5	126,220	127,000	-0,780	4,99	4,95	1,765	24,00
04.01.2026	66,6	52,6	126,310	127,130	-0,820	5,01	4,96	1,774	24,00
05.01.2026	67,0	52,9	126,520	127,300	-0,780	5,00	4,95	1,777	24,00
06.01.2026	66,1	52,5	126,510	127,200	-0,690	4,99	4,95	1,722	24,00
07.01.2026	63,8	50,9	126,240	126,970	-0,730	4,99	4,94	1,627	24,00
08.01.2026	64,2	51,4	126,630	127,190	-0,560	4,98	4,94	1,631	24,00
09.01.2026	64,0	51,1	126,290	126,890	-0,600	4,98	4,93	1,622	24,00
10.01.2026	64,0	51,1	126,330	126,850	-0,520	4,98	4,93	1,618	24,00
11.01.2026	63,8	51,0	126,510	127,110	-0,600	4,98	4,94	1,617	24,00
12.01.2026	62,9	50,5	126,730	127,290	-0,560	4,98	4,93	1,572	24,00
13.01.2026	61,2	49,3	126,790	127,360	-0,570	4,98	4,93	1,499	24,00
14.01.2026	62,3	49,6	113,260	113,520	-0,260	4,49	4,46	1,438	24,00
15.01.2026	65,3	51,9	126,430	126,480	-0,050	4,94	4,89	1,700	24,00
16.01.2026	69,0	54,0	126,320	126,300	0,020	4,84	4,79	1,891	24,00
17.01.2026	70,9	55,0	125,720	125,920	-0,200	4,86	4,83	1,994	24,00
18.01.2026	70,1	54,5	125,430	125,890	-0,460	4,93	4,90	1,954	24,00
19.01.2026	67,0	52,6	125,490	125,800	-0,310	4,94	4,90	1,801	24,00
Итого	66,2	52,4	3903,120	3922,660	-19,540	4,98	4,94	53,734	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **53,734** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: