

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 20.12.2025 по 19.01.2026

Потребитель: УК "Жилье"
Адрес: ул. Горького д. 2 Узел 2
Договор №: от
Прибор учета: ВКТ-7

№ 169011

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2		
20.12.2025	64,1	50,6	127,050	125,680	1,370	1,708	24,00
21.12.2025	64,0	50,6	127,160	125,800	1,360	1,696	24,00
22.12.2025	62,5	49,7	127,270	125,830	1,440	1,626	24,00
23.12.2025	64,7	51,3	127,490	125,980	1,510	1,715	24,00
24.12.2025	68,2	53,1	127,120	125,630	1,490	1,921	24,00
25.12.2025	71,2	54,9	127,170	125,650	1,520	2,078	24,00
26.12.2025	68,2	53,1	127,260	125,870	1,390	1,924	24,00
27.12.2025	65,9	51,6	127,370	125,850	1,520	1,818	24,00
28.12.2025	65,7	51,6	127,390	125,720	1,670	1,796	24,00
29.12.2025	66,0	51,8	127,450	125,860	1,590	1,806	24,00
30.12.2025	66,1	52,1	127,590	126,060	1,530	1,775	24,00
31.12.2025	66,2	52,2	127,780	126,270	1,510	1,789	24,00
01.01.2026	65,9	51,9	127,450	125,970	1,480	1,786	24,00
02.01.2026	65,9	51,8	127,440	125,950	1,490	1,797	24,00
03.01.2026	65,6	51,3	127,220	125,780	1,440	1,817	24,00
04.01.2026	65,7	51,4	127,270	125,800	1,470	1,814	24,00
05.01.2026	66,1	51,9	127,510	126,050	1,460	1,804	24,00
06.01.2026	65,2	51,4	127,390	125,950	1,440	1,750	24,00
07.01.2026	62,9	50,0	126,940	125,590	1,350	1,640	24,00
08.01.2026	63,3	50,3	127,390	126,030	1,360	1,654	24,00
09.01.2026	63,1	50,2	127,050	125,700	1,350	1,633	24,00
10.01.2026	63,0	50,1	127,060	125,680	1,380	1,645	24,00
11.01.2026	62,9	50,0	127,220	125,830	1,390	1,645	24,00
12.01.2026	62,0	49,6	127,470	125,990	1,480	1,586	24,00
13.01.2026	60,3	48,3	127,510	125,980	1,530	1,520	24,00
14.01.2026	61,4	48,6	113,780	112,420	1,360	1,455	24,00
15.01.2026	64,4	50,8	127,420	125,590	1,830	1,723	24,00
16.01.2026	67,9	52,8	127,300	125,520	1,780	1,922	24,00
17.01.2026	69,8	53,9	126,670	125,020	1,650	2,012	24,00
18.01.2026	69,1	53,5	126,580	125,030	1,550	1,972	24,00
19.01.2026	66,0	51,6	126,500	124,940	1,560	1,821	24,00
Итого	65,3	51,4	3931,270	3885,020	46,250	54,648	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = 0,000 ГКал
Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = 54,648 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:
Представитель обслуживающей организации: