



20.12.2025 — 19.01.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Горького д. 3.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 2816685
Версия ПО 37.3

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	66,4	57,4	115,539	-	115,539	6,27	5,67	1,039	-	1,039	24,00
21.12.2025	66,2	57,1	115,180	-	115,180	6,15	5,54	1,039	-	1,039	24,00
22.12.2025	66,5	57,7	117,250	-	117,250	6,27	5,65	1,035	-	1,035	24,00
23.12.2025	66,0	57,4	117,070	-	117,070	6,29	5,66	1,010	-	1,010	24,00
24.12.2025	70,6	60,6	116,789	-	116,789	6,19	5,59	1,169	-	1,169	24,00
25.12.2025	73,8	62,9	116,648	-	116,648	6,26	5,64	1,265	-	1,265	24,00
26.12.2025	70,5	60,5	117,359	-	117,359	6,37	5,73	1,178	-	1,178	24,00
27.12.2025	68,3	58,8	117,680	-	117,680	6,25	5,62	1,115	-	1,115	24,00
28.12.2025	67,9	58,5	117,594	-	117,594	6,32	5,69	1,097	-	1,097	24,00
29.12.2025	68,2	58,8	117,562	-	117,562	6,25	5,62	1,102	-	1,102	24,00
30.12.2025	68,2	58,9	117,508	-	117,508	6,36	5,74	1,099	-	1,099	24,00
31.12.2025	68,1	58,9	117,500	-	117,500	6,28	5,66	1,088	-	1,088	24,00
01.01.2026	67,9	58,6	117,758	-	117,758	6,31	5,68	1,089	-	1,089	24,00
02.01.2026	67,9	58,5	117,469	-	117,469	6,37	5,73	1,102	-	1,102	24,00
03.01.2026	67,6	58,0	116,469	-	116,469	6,32	5,69	1,120	-	1,120	24,00
04.01.2026	67,9	58,3	116,586	-	116,586	6,22	5,62	1,120	-	1,120	24,00
05.01.2026	68,3	58,8	116,797	-	116,797	6,31	5,69	1,105	-	1,105	24,00
06.01.2026	67,3	58,2	116,859	-	116,859	6,29	5,66	1,060	-	1,060	24,00
07.01.2026	59,6	51,8	113,953	-	113,953	6,02	5,43	0,884	-	0,884	24,00
08.01.2026	65,4	56,4	113,266	-	113,266	6,05	5,50	1,019	-	1,019	24,00
09.01.2026	65,3	56,4	112,930	-	112,930	6,13	5,57	1,010	-	1,010	24,00
10.01.2026	64,9	56,1	113,203	-	113,203	6,14	5,58	1,002	-	1,002	24,00
11.01.2026	65,0	56,1	113,125	-	113,125	6,09	5,54	1,005	-	1,005	24,00
12.01.2026	63,6	55,1	113,156	-	113,156	6,24	5,66	0,963	-	0,963	24,00
13.01.2026	62,1	53,9	113,250	-	113,250	6,07	5,50	0,920	-	0,920	24,00
14.01.2026	63,4	54,9	113,148	-	113,148	6,03	5,49	0,960	-	0,960	24,00
15.01.2026	67,2	57,7	112,773	-	112,773	6,06	5,51	1,066	-	1,066	24,00
16.01.2026	70,8	60,3	112,523	-	112,523	6,13	5,59	1,183	-	1,183	24,00
17.01.2026	72,0	61,0	112,320	-	112,320	6,18	5,61	1,236	-	1,236	24,00
18.01.2026	71,4	60,5	112,172	-	112,172	6,12	5,57	1,220	-	1,220	24,00
19.01.2026	67,7	57,9	112,477	-	112,477	6,14	5,57	1,109	-	1,109	24,00
Итого	67,3	57,9	3573,914	-	3573,914	6,21	5,61	33,412	-	33,412	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	100622,414	-	-	23953,00
20.01.2026 00:00	104196,328	-	-	24697,00
	3573,914	-	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

33,412 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: