



20.12.2025 — 19.01.2026

Характеристики  
средств измерения:

M1min = т/сутки  
M2min = т/сутки  
M1max = т/сутки  
M2max = т/сутки  
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",  
ул. Горького д. 34.  
Договор № от ..

Прибор учета:  
ПУЛЬСАР  
(модификации У, УД)  
(v37)  
№ 5578562  
Версия ПО 37.5

| Дата       | Температура (°C) |      | Масса (т) |    |          | Давление (ат) |      | Теплота (ГКал) |    |          | Время<br>раб.(ч) |
|------------|------------------|------|-----------|----|----------|---------------|------|----------------|----|----------|------------------|
|            | T1               | T2   | M1        | M2 | Mп=M1-M2 | P1            | P2   | Q1             | Q2 | Qп=Q1-Q2 |                  |
| 20.12.2025 | 66,0             | 53,9 | 120,562   | -  | 120,562  | 5,91          | 5,79 | 1,468          | -  | 1,468    | 24,00            |
| 21.12.2025 | 65,8             | 53,5 | 120,125   | -  | 120,125  | 5,91          | 5,78 | 1,468          | -  | 1,468    | 24,00            |
| 22.12.2025 | 66,1             | 54,1 | 122,266   | -  | 122,266  | 6,04          | 5,83 | 1,462          | -  | 1,462    | 24,00            |
| 23.12.2025 | 65,6             | 53,9 | 122,070   | -  | 122,070  | 6,10          | 5,84 | 1,425          | -  | 1,425    | 24,00            |
| 24.12.2025 | 70,2             | 56,6 | 122,000   | -  | 122,000  | 6,02          | 5,81 | 1,656          | -  | 1,656    | 24,00            |
| 25.12.2025 | 73,3             | 58,7 | 122,070   | -  | 122,070  | 5,97          | 5,81 | 1,788          | -  | 1,788    | 24,00            |
| 26.12.2025 | 70,1             | 56,5 | 122,844   | -  | 122,844  | 5,99          | 5,91 | 1,664          | -  | 1,664    | 24,00            |
| 27.12.2025 | 67,9             | 55,0 | 122,953   | -  | 122,953  | 6,14          | 5,90 | 1,578          | -  | 1,578    | 24,00            |
| 28.12.2025 | 67,4             | 54,8 | 122,898   | -  | 122,898  | 6,13          | 5,85 | 1,554          | -  | 1,554    | 24,00            |
| 29.12.2025 | 67,8             | 55,2 | 122,938   | -  | 122,938  | 6,15          | 5,89 | 1,551          | -  | 1,551    | 24,00            |
| 30.12.2025 | 66,8             | 54,6 | 114,891   | -  | 114,891  | 5,86          | 5,71 | 1,486          | -  | 1,486    | 23,00            |
| 31.12.2025 | 67,7             | 55,2 | 123,180   | -  | 123,180  | 6,09          | 5,92 | 1,535          | -  | 1,535    | 24,00            |
| 01.01.2026 | 67,5             | 55,1 | 123,398   | -  | 123,398  | 6,13          | 5,95 | 1,531          | -  | 1,531    | 24,00            |
| 02.01.2026 | 67,4             | 54,9 | 123,203   | -  | 123,203  | 6,10          | 5,95 | 1,540          | -  | 1,540    | 24,00            |
| 03.01.2026 | 67,2             | 54,5 | 122,094   | -  | 122,094  | 6,09          | 5,91 | 1,549          | -  | 1,549    | 24,00            |
| 04.01.2026 | 67,5             | 54,8 | 122,266   | -  | 122,266  | 6,05          | 5,87 | 1,558          | -  | 1,558    | 24,00            |
| 05.01.2026 | 67,9             | 55,2 | 122,438   | -  | 122,438  | 6,09          | 5,91 | 1,550          | -  | 1,550    | 24,00            |
| 06.01.2026 | 66,9             | 54,6 | 122,477   | -  | 122,477  | 6,09          | 5,85 | 1,499          | -  | 1,499    | 24,00            |
| 07.01.2026 | 59,2             | 48,8 | 119,406   | -  | 119,406  | 5,81          | 5,59 | 1,237          | -  | 1,237    | 24,00            |
| 08.01.2026 | 65,0             | 53,0 | 118,906   | -  | 118,906  | 5,92          | 5,76 | 1,427          | -  | 1,427    | 24,00            |
| 09.01.2026 | 64,9             | 52,9 | 118,531   | -  | 118,531  | 5,93          | 5,79 | 1,426          | -  | 1,426    | 24,00            |
| 10.01.2026 | 64,5             | 52,6 | 118,773   | -  | 118,773  | 5,97          | 5,78 | 1,418          | -  | 1,418    | 24,00            |
| 11.01.2026 | 64,6             | 52,6 | 118,648   | -  | 118,648  | 5,91          | 5,80 | 1,421          | -  | 1,421    | 24,00            |
| 12.01.2026 | 63,2             | 51,8 | 118,688   | -  | 118,688  | 5,92          | 5,80 | 1,359          | -  | 1,359    | 24,00            |
| 13.01.2026 | 61,7             | 50,7 | 118,680   | -  | 118,680  | 6,00          | 5,76 | 1,307          | -  | 1,307    | 24,00            |
| 14.01.2026 | 63,0             | 51,5 | 118,609   | -  | 118,609  | 5,96          | 5,69 | 1,368          | -  | 1,368    | 24,00            |
| 15.01.2026 | 66,8             | 53,9 | 118,469   | -  | 118,469  | 5,88          | 5,67 | 1,521          | -  | 1,521    | 24,00            |
| 16.01.2026 | 70,4             | 56,1 | 118,344   | -  | 118,344  | 5,84          | 5,75 | 1,683          | -  | 1,683    | 24,00            |
| 17.01.2026 | 71,6             | 56,8 | 118,266   | -  | 118,266  | 5,88          | 5,74 | 1,753          | -  | 1,753    | 24,00            |
| 18.01.2026 | 70,9             | 56,3 | 118,102   | -  | 118,102  | 5,84          | 5,74 | 1,727          | -  | 1,727    | 24,00            |
| 19.01.2026 | 67,3             | 54,0 | 118,211   | -  | 118,211  | 5,87          | 5,72 | 1,576          | -  | 1,576    | 24,00            |
| Итого      | 66,8             | 54,3 | 3736,305  | -  | 3736,305 | 5,99          | 5,81 | 47,084         | -  | 47,084   | 743,00           |

Показания счетчиков

| Дата и время     | M1, т     | M2, т | Q, ГКал | Время раб., ч |
|------------------|-----------|-------|---------|---------------|
| 20.12.2025 00:00 | 80093,055 | -     | -       | 18948,00      |
| 20.01.2026 00:00 | 83829,359 | -     | -       | 19691,00      |
|                  | 3736,305  | -     | -       | 743,00        |

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

47,084 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: