

# Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 30.12.2025 по 19.01.2026

Потребитель: ООО "УК "ЖИЛЬЕ"

Адрес: ул. Королева д. 5

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: BA212

| Дата         | Тепловая энергия Q, Гкал | Расход M, т      |                  | Температура t, °C |              | tm1, ч        | ts1, ч        |
|--------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
|              |                          | M под.           | M обр.           | t под.            | t обр.       |               |               |
| 30.12.25     | 2,351                    | 302,489          | 337,345          | 71,31             | 63,38        | 14,75         | 24,00         |
| 31.12.25     | 3,849                    | 490,889          | 536,944          | 71,80             | 63,96        | 24,00         | 24,00         |
| 01.01.26     | 3,482                    | 488,869          | 533,325          | 71,87             | 64,74        | 24,00         | 24,00         |
| 02.01.26     | 3,626                    | 486,554          | 515,840          | 71,90             | 64,45        | 24,00         | 24,00         |
| 03.01.26     | 3,916                    | 486,867          | 502,946          | 72,03             | 63,99        | 24,00         | 24,00         |
| 04.01.26     | 4,075                    | 491,930          | 501,191          | 71,95             | 63,66        | 24,00         | 24,00         |
| 05.01.26     | 3,913                    | 496,801          | 502,444          | 71,75             | 63,87        | 24,00         | 24,00         |
| 06.01.26     | 3,683                    | 494,734          | 498,158          | 70,95             | 63,50        | 24,00         | 24,00         |
| 07.01.26     | 3,807                    | 491,810          | 493,392          | 69,92             | 62,18        | 24,00         | 24,00         |
| 08.01.26     | 3,803                    | 499,647          | 500,660          | 69,76             | 62,14        | 24,00         | 24,00         |
| 09.01.26     | 3,659                    | 500,079          | 500,731          | 69,91             | 62,59        | 24,00         | 24,00         |
| 10.01.26     | 3,526                    | 499,061          | 499,587          | 70,33             | 63,26        | 24,00         | 24,00         |
| 11.01.26     | 3,598                    | 499,270          | 499,612          | 70,06             | 62,85        | 24,00         | 24,00         |
| 12.01.26     | 3,450                    | 508,178          | 508,430          | 69,72             | 62,92        | 24,00         | 24,00         |
| 13.01.26     | 3,461                    | 512,017          | 512,430          | 69,92             | 63,15        | 23,67         | 24,00         |
| 14.01.26     | 3,494                    | 512,594          | 512,629          | 69,90             | 63,07        | 24,00         | 24,00         |
| 15.01.26     | 3,641                    | 500,591          | 500,710          | 71,83             | 64,55        | 24,00         | 24,00         |
| 16.01.26     | 3,934                    | 488,811          | 488,890          | 73,70             | 65,65        | 24,00         | 24,00         |
| 17.01.26     | 4,067                    | 485,860          | 485,856          | 74,86             | 66,49        | 24,00         | 24,00         |
| 18.01.26     | 4,164                    | 487,545          | 487,593          | 74,96             | 66,42        | 24,00         | 24,00         |
| 19.01.26     | 3,712                    | 489,997          | 490,150          | 70,88             | 63,31        | 24,00         | 24,00         |
| <b>Итого</b> | <b>77,212</b>            | <b>10214,592</b> | <b>10408,862</b> | <b>71,40</b>      | <b>63,82</b> | <b>494,43</b> | <b>504,00</b> |

| Показания интеграторов           | На 29.12.25 | На 19.01.26 | За период  |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Масса в подающем трубопроводе, т | 26058,484   | 10214,593   | -15843,891 |
| Масса в обратном трубопроводе, т | 26764,064   | 10408,862   | -16355,202 |
| Тепловая энергия, Гкал           | 163,292     | 77,212      | -86,080    |

Представитель потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_