

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 20.12.2025 по 29.12.2025

Потребитель: ООО "УК "ЖИЛЬЕ"

Адрес: ул. Королева д. 5

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВА146

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
20.12.25	3,894	484,566	506,532	69,79	61,75	24,00	24,00
21.12.25	3,891	485,370	508,377	69,98	61,96	24,00	24,00
22.12.25	3,408	488,531	515,072	69,41	62,43	24,00	24,00
23.12.25	3,536	483,023	513,459	69,43	62,10	24,00	24,00
24.12.25	3,673	450,281	478,336	71,66	63,47	24,00	24,00
25.12.25	3,837	440,345	477,205	72,43	63,71	24,00	24,00
26.12.25	3,758	443,728	491,136	72,23	63,76	24,00	24,00
27.12.25	3,719	448,609	491,685	71,96	63,67	24,00	24,00
28.12.25	3,641	450,359	487,470	71,74	63,66	24,00	24,00
29.12.25	3,650	467,008	505,722	72,04	64,22	24,00	24,00
Итого	37,006	4641,819	4974,994	71,07	63,07	240,00	240,00

Показания интеграторов	На 19.12.25	На 29.12.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	21416,666	26058,484	4641,818
Масса в обратном трубопроводе, т	21789,070	26764,064	4974,994
Тепловая энергия, Гкал	126,285	163,292	37,006

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____