



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

20.12.2025 — 19.01.2026

Характеристики
средств измерения:

УК "Жилье",
ул. Луначарского д. 2.
Договор № от ..

Прибор учета:
ВКТ-7
№ 181665
Версия ПО 2.7

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	68,9	55,7	255,270	255,020	0,250	7,64	7,48	3,381	-	3,381	24,00
21.12.2025	69,1	55,7	253,930	253,700	0,230	7,64	7,48	3,400	-	3,400	24,00
22.12.2025	68,7	56,2	267,120	266,910	0,210	7,65	7,46	3,331	-	3,331	24,00
23.12.2025	68,8	56,5	270,260	270,040	0,220	7,66	7,47	3,310	-	3,310	24,00
24.12.2025	70,8	56,6	256,110	255,840	0,270	7,57	7,41	3,633	-	3,633	24,00
25.12.2025	71,5	56,3	249,470	249,240	0,230	7,55	7,40	3,774	-	3,774	24,00
26.12.2025	71,3	56,2	248,050	247,860	0,190	7,55	7,41	3,738	-	3,738	24,00
27.12.2025	71,0	56,3	248,160	247,950	0,210	7,56	7,42	3,662	-	3,662	24,00
28.12.2025	70,8	56,4	249,530	249,310	0,220	7,57	7,42	3,601	-	3,601	24,00
29.12.2025	71,1	57,0	209,550	291,710	-82,160	7,21	7,04	2,985	-	2,985	24,00
30.12.2025	71,2	58,4	0,000	0,000	0,000	5,90	5,70	0,000	-	0,000	24,00
31.12.2025	70,5	58,0	160,090	158,530	1,560	7,15	6,93	1,998	-	1,998	24,00
01.01.2026	71,0	58,2	292,340	289,230	3,110	8,03	7,82	3,741	-	3,741	24,00
02.01.2026	71,0	57,9	289,970	287,520	2,450	8,02	7,82	3,803	-	3,803	24,00
03.01.2026	71,1	57,6	287,710	284,490	3,220	8,03	7,83	3,895	-	3,895	24,00
04.01.2026	71,0	57,7	288,470	285,040	3,430	8,02	7,82	3,850	-	3,850	24,00
05.01.2026	70,9	58,2	296,420	293,810	2,610	8,04	7,81	3,756	-	3,756	24,00
06.01.2026	70,1	57,8	296,310	292,720	3,590	8,04	7,82	3,647	-	3,647	24,00
07.01.2026	69,1	56,8	290,980	289,000	1,980	8,04	7,83	3,571	-	3,571	24,00
08.01.2026	68,9	57,0	294,730	291,890	2,840	8,07	7,84	3,502	-	3,502	24,00
09.01.2026	69,1	57,1	294,000	291,340	2,660	8,07	7,85	3,522	-	3,522	24,00
10.01.2026	69,4	57,2	292,200	289,440	2,760	8,05	7,83	3,565	-	3,565	24,00
11.01.2026	69,2	57,1	292,690	290,380	2,310	8,04	7,83	3,530	-	3,530	24,00
12.01.2026	68,9	57,1	296,190	294,190	2,000	8,06	7,83	3,470	-	3,470	24,00
13.01.2026	69,1	57,5	301,260	298,740	2,520	8,09	7,85	3,469	-	3,469	24,00
14.01.2026	69,0	57,4	299,820	297,060	2,760	8,07	7,84	3,476	-	3,476	24,00
15.01.2026	70,9	58,3	292,530	290,950	1,580	8,03	7,82	3,673	-	3,673	24,00
16.01.2026	72,7	59,2	287,850	285,810	2,040	8,02	7,81	3,903	-	3,903	24,00
17.01.2026	73,9	59,5	287,440	285,660	1,780	7,99	7,78	4,119	-	4,119	24,00
18.01.2026	74,0	59,7	288,730	286,510	2,220	7,99	7,79	4,152	-	4,152	24,00
19.01.2026	70,0	57,0	286,140	284,470	1,670	8,01	7,80	3,719	-	3,719	24,00
Итого	70,4	57,3	8223,320	8254,360	-31,040	7,79	7,59	107,176	-	107,176	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

107,176 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.01.2026 09:38:27