



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

20.12.2025 — 19.01.2026

Характеристики
средств измерения:

УК "Жилье",
ул. Островского д. 34.
Договор № от ..

Прибор учета:
ИМ2300 (сер. А-Ф)
№ DB914
Версия ПО

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °C

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	69,4	59,7	208,864	209,962	-1,098	2,017	-	2,017	24,00
21.12.2025	69,6	59,9	208,451	209,551	-1,100	2,017	-	2,017	24,00
22.12.2025	69,1	59,7	209,655	210,731	-1,076	1,979	-	1,979	24,00
23.12.2025	69,2	59,8	209,441	210,509	-1,069	1,964	-	1,964	24,00
24.12.2025	71,3	60,5	199,017	200,196	-1,178	2,130	-	2,130	24,00
25.12.2025	72,0	60,6	192,852	194,071	-1,220	2,194	-	2,194	24,00
26.12.2025	71,8	60,4	191,537	192,750	-1,213	2,187	-	2,187	24,00
27.12.2025	71,5	60,4	192,545	193,733	-1,188	2,145	-	2,145	24,00
28.12.2025	71,3	60,3	193,057	194,228	-1,171	2,118	-	2,118	24,00
29.12.2025	71,5	59,5	174,181	175,322	-1,141	2,070	-	2,070	24,00
30.12.2025	71,5	59,1	164,902	166,028	-1,126	2,049	-	2,049	24,00
31.12.2025	71,2	58,8	161,131	162,224	-1,093	1,995	-	1,995	24,00
01.01.2026	71,2	58,6	157,457	158,544	-1,087	1,987	-	1,987	24,00
02.01.2026	71,5	58,3	157,153	158,283	-1,129	2,063	-	2,063	24,00
03.01.2026	71,9	58,2	156,637	157,815	-1,179	2,147	-	2,147	24,00
04.01.2026	71,9	58,2	155,748	158,736	-2,988	2,391	-	2,391	24,00
05.01.2026	71,9	58,3	157,754	158,926	-1,172	2,136	-	2,136	24,00
06.01.2026	59,4	57,7	145,585	159,070	-13,485	1,926	-	1,926	24,00
07.01.2026	70,9	56,9	156,435	157,616	-1,181	2,182	-	2,182	24,00
08.01.2026	69,1	57,1	157,487	158,500	-1,013	1,892	-	1,892	24,00
09.01.2026	69,2	57,1	157,271	158,293	-1,022	1,907	-	1,907	24,00
10.01.2026	69,6	57,4	156,957	157,991	-1,034	1,922	-	1,922	24,00
11.01.2026	69,4	57,3	157,339	158,368	-1,028	1,915	-	1,915	24,00
12.01.2026	69,1	57,1	159,079	160,102	-1,023	1,909	-	1,909	24,00
13.01.2026	69,3	57,5	162,635	163,666	-1,031	1,917	-	1,917	24,00
14.01.2026	69,3	57,6	162,613	163,634	-1,021	1,899	-	1,899	24,00
15.01.2026	71,1	58,8	162,573	163,668	-1,095	1,999	-	1,999	24,00
16.01.2026	73,0	60,0	162,984	164,167	-1,183	2,123	-	2,123	24,00
17.01.2026	74,2	60,6	162,275	163,521	-1,246	2,212	-	2,212	24,00
18.01.2026	74,4	60,7	162,731	163,988	-1,257	2,227	-	2,227	24,00
19.01.2026	69,0	57,9	161,798	163,485	-1,686	1,967	-	1,967	24,00
Итого	70,5	58,8	5318,145	5367,677	-49,533	63,586	-	63,586	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	19759,965	21973,861	-	2574,67
20.01.2026 00:00	25078,111	27341,537	-	3318,67
	5318,146	5367,676	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

63,586 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.01.2026 09:41:33