



20.12.2025 — 19.01.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Tхв = 5,0 °C

УК "Жилье",
ул. Островского д. 36.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 5576377
Версия ПО 015-02.053-
03.30

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	69,6	61,9	174,328	-	174,328	6,64	6,34	1,335	-	1,335	24,00
21.12.2025	69,8	62,0	174,320	-	174,320	6,64	6,34	1,352	-	1,352	24,00
22.12.2025	69,4	61,8	175,320	-	175,320	6,60	6,32	1,323	-	1,323	24,00
23.12.2025	69,4	61,9	174,898	-	174,898	6,70	6,40	1,315	-	1,315	24,00
24.12.2025	71,5	62,9	166,641	-	166,641	6,56	6,28	1,435	-	1,435	24,00
25.12.2025	72,2	63,0	161,969	-	161,969	6,58	6,34	1,481	-	1,481	24,00
26.12.2025	72,0	62,8	160,883	-	160,883	6,55	6,30	1,484	-	1,484	24,00
27.12.2025	71,7	62,7	161,859	-	161,859	6,56	6,30	1,469	-	1,469	24,00
28.12.2025	71,5	62,5	162,078	-	162,078	6,53	6,29	1,460	-	1,460	24,00
29.12.2025	71,7	62,0	146,359	-	146,359	6,63	6,42	1,424	-	1,424	24,00
30.12.2025	71,7	61,7	138,656	-	138,656	6,80	6,57	1,381	-	1,381	24,00
31.12.2025	71,4	61,4	135,398	-	135,398	6,71	6,47	1,354	-	1,354	24,00
01.01.2026	71,5	61,1	132,328	-	132,328	6,79	6,59	1,372	-	1,372	24,00
02.01.2026	71,5	61,0	132,078	-	132,078	6,79	6,56	1,393	-	1,393	24,00
03.01.2026	71,6	60,9	131,445	-	131,445	6,72	6,51	1,410	-	1,410	24,00
04.01.2026	71,6	60,9	131,734	-	131,734	6,79	6,58	1,402	-	1,402	24,00
05.01.2026	71,4	61,0	132,414	-	132,414	6,79	6,58	1,375	-	1,375	24,00
06.01.2026	70,6	60,5	131,961	-	131,961	6,79	6,55	1,335	-	1,335	24,00
07.01.2026	69,5	59,5	131,070	-	131,070	6,83	6,61	1,316	-	1,316	24,00
08.01.2026	69,4	59,5	131,969	-	131,969	6,89	6,67	1,305	-	1,305	24,00
09.01.2026	69,5	59,6	131,883	-	131,883	6,74	6,51	1,314	-	1,314	24,00
10.01.2026	69,9	59,9	131,930	-	131,930	6,83	6,60	1,318	-	1,318	24,00
11.01.2026	69,7	59,8	132,242	-	132,242	6,82	6,61	1,302	-	1,302	24,00
12.01.2026	69,3	59,6	133,883	-	133,883	6,78	6,54	1,300	-	1,300	24,00
13.01.2026	69,6	60,0	136,930	-	136,930	6,84	6,63	1,305	-	1,305	24,00
14.01.2026	69,5	59,9	136,898	-	136,898	6,83	6,60	1,323	-	1,323	24,00
15.01.2026	71,4	61,2	136,688	-	136,688	6,72	6,50	1,390	-	1,390	24,00
16.01.2026	73,2	62,5	136,875	-	136,875	6,75	6,52	1,463	-	1,463	24,00
17.01.2026	74,4	63,2	136,289	-	136,289	6,66	6,44	1,523	-	1,523	24,00
18.01.2026	74,6	63,3	136,805	-	136,805	6,67	6,43	1,537	-	1,537	24,00
19.01.2026	70,5	60,3	135,836	-	135,836	6,81	6,58	1,387	-	1,387	24,00
Итого	71,0	61,3	4473,969	-	4473,969	6,72	6,48	42,881	-	42,881	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	75996,789	-	-	11542,00
20.01.2026 00:00	80470,758	-	-	12286,00
	4473,969	-	-	744,00



Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

42,881 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: