



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА



параметров
потребления тепла

• ID 1

20.12.2025 — 19.01.2026

Характеристики
средств измерения:

УК "Жилье",
ул. Островского д. 70.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 5578556
Версия ПО 37.5

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	68,7	51,2	54,578	-	54,578	0,957	-	0,957	24,00
21.12.2025	68,9	51,3	54,633	-	54,633	0,960	-	0,960	24,00
22.12.2025	68,5	51,4	55,016	-	55,016	0,937	-	0,937	24,00
23.12.2025	68,5	51,6	54,664	-	54,664	0,923	-	0,923	24,00
24.12.2025	70,6	51,2	49,867	-	49,867	0,966	-	0,966	24,00
25.12.2025	71,1	47,8	40,930	-	40,930	0,931	-	0,931	24,00
26.12.2025	70,8	44,4	33,992	-	33,992	0,896	-	0,896	24,00
27.12.2025	70,5	44,8	34,715	-	34,715	0,893	-	0,893	24,00
28.12.2025	70,3	45,0	34,855	-	34,855	0,881	-	0,881	24,00
29.12.2025	70,8	49,7	47,043	-	47,043	0,967	-	0,967	24,00
30.12.2025	70,9	52,7	54,863	-	54,863	0,998	-	0,998	24,00
31.12.2025	70,7	52,7	54,805	-	54,805	0,987	-	0,987	24,00
01.01.2026	70,7	52,6	54,422	-	54,422	0,985	-	0,985	24,00
02.01.2026	70,8	52,5	54,191	-	54,191	0,990	-	0,990	24,00
03.01.2026	70,9	52,4	53,898	-	53,898	1,000	-	1,000	24,00
04.01.2026	70,9	52,4	54,383	-	54,383	1,003	-	1,003	24,00
05.01.2026	70,6	52,6	54,871	-	54,871	0,991	-	0,991	24,00
06.01.2026	69,8	52,2	54,680	-	54,680	0,963	-	0,963	24,00
07.01.2026	68,9	51,4	54,270	-	54,270	0,945	-	0,945	24,00
08.01.2026	68,7	51,7	54,867	-	54,867	0,933	-	0,933	24,00
09.01.2026	68,8	51,9	54,742	-	54,742	0,924	-	0,924	24,00
10.01.2026	69,3	52,3	54,625	-	54,625	0,929	-	0,929	24,00
11.01.2026	69,0	52,1	54,672	-	54,672	0,920	-	0,920	24,00
12.01.2026	68,7	52,2	55,711	-	55,711	0,914	-	0,914	24,00
13.01.2026	68,9	52,9	57,465	-	57,465	0,920	-	0,920	24,00
14.01.2026	68,9	52,8	57,445	-	57,445	0,921	-	0,921	24,00
15.01.2026	70,8	53,9	57,980	-	57,980	0,978	-	0,978	24,00
16.01.2026	72,6	54,8	58,656	-	58,656	1,047	-	1,047	24,00
17.01.2026	73,7	55,1	58,207	-	58,207	1,084	-	1,084	24,00
18.01.2026	73,7	55,2	58,715	-	58,715	1,089	-	1,089	24,00
19.01.2026	69,8	52,8	57,555	-	57,555	0,978	-	0,978	24,00
Итого	70,2	51,5	1631,316	-	1631,316	29,813	-	29,813	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	47209,340	-	-	21556,00
20.01.2026 00:00	48840,656	-	-	22300,00
	1631,316	-	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

29,813 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ. Сформирован: 21.01.2026 09:46:04