



20.12.2025 — 19.01.2026

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Островского д. 74.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 2816753
Версия ПО 37.4

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	68,5	38,1	24,857	-	24,857	7,60	7,35	0,755	-	0,755	24,00
21.12.2025	68,7	38,0	25,029	-	25,029	7,58	7,33	0,766	-	0,766	24,00
22.12.2025	68,2	37,8	24,438	-	24,438	7,65	7,39	0,744	-	0,744	24,00
23.12.2025	68,3	38,1	24,719	-	24,719	7,71	7,47	0,746	-	0,746	24,00
24.12.2025	70,3	38,7	25,412	-	25,412	7,59	7,37	0,802	-	0,802	24,00
25.12.2025	70,9	37,7	24,951	-	24,951	7,43	7,27	0,825	-	0,825	24,00
26.12.2025	70,8	39,6	27,863	-	27,863	7,39	7,26	0,868	-	0,868	24,00
27.12.2025	70,5	40,1	28,471	-	28,471	7,43	7,29	0,865	-	0,865	24,00
28.12.2025	70,3	40,9	29,225	-	29,225	7,46	7,31	0,860	-	0,860	24,00
29.12.2025	70,8	43,0	32,008	-	32,008	7,67	7,46	0,881	-	0,881	24,00
30.12.2025	70,9	42,8	31,010	-	31,010	7,87	7,59	0,869	-	0,869	24,00
31.12.2025	70,6	43,2	31,570	-	31,570	7,80	7,52	0,866	-	0,866	24,00
01.01.2026	70,7	43,1	31,154	-	31,154	7,75	7,47	0,859	-	0,859	24,00
02.01.2026	70,7	42,7	31,205	-	31,205	7,78	7,50	0,872	-	0,872	24,00
03.01.2026	70,9	43,1	32,021	-	32,021	7,91	7,65	0,887	-	0,887	24,00
04.01.2026	70,8	42,5	31,094	-	31,094	7,85	7,58	0,880	-	0,880	24,00
05.01.2026	70,5	41,7	29,328	-	29,328	7,89	7,61	0,845	-	0,845	24,00
06.01.2026	69,8	41,2	28,568	-	28,568	7,95	7,65	0,816	-	0,816	24,00
07.01.2026	68,7	39,5	26,951	-	26,951	7,90	7,63	0,786	-	0,786	24,00
08.01.2026	68,5	39,2	26,496	-	26,496	7,98	7,71	0,776	-	0,776	24,00
09.01.2026	68,7	39,2	26,328	-	26,328	7,83	7,55	0,775	-	0,775	24,00
10.01.2026	69,1	39,3	26,271	-	26,271	8,01	7,73	0,783	-	0,783	24,00
11.01.2026	68,8	39,2	26,293	-	26,293	8,00	7,72	0,778	-	0,778	24,00
12.01.2026	68,5	39,2	26,193	-	26,193	7,90	7,61	0,767	-	0,767	24,00
13.01.2026	68,7	39,6	26,605	-	26,605	7,87	7,57	0,773	-	0,773	24,00
14.01.2026	68,7	39,7	26,592	-	26,592	7,84	7,54	0,769	-	0,769	24,00
15.01.2026	70,5	40,2	26,791	-	26,791	7,85	7,55	0,812	-	0,812	24,00
16.01.2026	72,4	40,8	27,195	-	27,195	7,79	7,48	0,859	-	0,859	24,00
17.01.2026	73,5	40,8	27,324	-	27,324	7,88	7,60	0,893	-	0,893	24,00
18.01.2026	73,6	41,2	27,871	-	27,871	7,83	7,52	0,904	-	0,904	24,00
19.01.2026	69,6	38,8	26,369	-	26,369	7,84	7,54	0,812	-	0,812	24,00
Итого	70,1	40,3	860,205	-	860,205	7,77	7,51	25,493	-	25,493	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.12.2025 00:00	25277,256	-	-	23745,00
20.01.2026 00:00	26137,461	-	-	24489,00
	860,205	-	-	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

25,493 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: